



Oznaczenie urządzenia			H1	1	2	3	4	5	6
Opis	WLZ kier. ZK4	Ochronniki przepięć		Gniazdo 400V 32A 5P	Gniazdo 400V 16A 5P	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V
Typ kabla	LgY			LgY	LgY	YDY	YDY	YDY	YDY
Przekrój przewodu	4x16			5x4	5x4	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5

OBIEKT: BUDOWA CENTRUM TURYSTYCZNEGO W WESOŁÓWCE				
ADRES OBIEKTU: Wesołówka, gm. Stanin, nr ewid. dz. 60/2 i 60/12 obręb geodezyjny: Wesołówka 0025				
TYTUŁ: SCHEMAT ZŁĄCZA ZK NR 4 ORAZ ROZDZIELNICY TR4			SKALA: N/D	NUMER: E6
PROJEKTANT	BRANŻA	NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Dariusz Kędziora	elektryczna	LUB/0037/PWBE/18	2025-03	
SPRAWDZAJĄCY Michał Kalinowski	elektryczna	LUB/0115/PWBE/17	2025-03	