



# GMINA STANIN

21-422 Stanin, Stanin 62

woj. lubelskie

tel. 25 629 96 31

www.stanin.pl, e-mail: [stanin@stanin.pl](mailto:stanin@stanin.pl)

Stanin, dnia 20.02.2026 r.

IG.271.1.2026

## Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), prowadzone w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 w/w ustawy, na roboty budowlane pod nazwą:

### „Centrum turystyczne w Wesolówce”

W związku z otrzymaniem wniosku o wyjaśnienie Specyfikacji Warunków Zamówienia w w/w postępowaniu, w terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 w/w ustawy wyjaśnia, co następuje:

#### Pytanie 1.

Proszę o podanie parametrów słupów oświetleniowych wraz z oprawą. Załączony do postępowania model został wycofany z produkcji.

#### **Odpowiedź 1.**

Należy zastosować słupy, wysięgniki i oprawy oświetleniowe dekoracyjne/stylizowane w kolorze zbliżonym do czarnego. Wysięgniki przystosowane do montażu oprawy wiszącej. Nie można stosować zwykłych słupów prostych. Oprawy oświetleniowe dobrano przy założeniu wysokości punktu świetlnego 3,8m. Przed zamówieniem słupów, wysięgników i opraw należy uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

W załączeniu opis techniczny do projektu instalacji elektrycznej, który nie został dołączony do postępowania.

#### Pytanie 2.

Działając jako Wykonawca zainteresowany udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Centrum turystyczne w Wesolówce”, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

**Pytanie nr 1:** Czy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać przyłącze wody do tężni?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o jednoznaczne wskazanie, czy wykonanie przyłącza wodociągowego do tężni wchodzi w zakres zamówienia, a także o określenie podstawowych wymagań technicznych oraz miejsca włączenia.

**Odpowiedź 2.**

Tak, należy przewidzieć wykonanie przyłącza wodociągowego wraz ze studnią wodomierzową w obrębie tężni z jednym punktem wodnym. Przyłącze należy wykonać średnicą rurą PE fi40mm. Jako, że na działce biegnie sieć wodociągowa to miejsce włączenia będzie się znajdować w pobliżu zasuw na tej sieci.