



- LEGENDA:
- Zwody poziome wykonane drutem Fe/Zn Ø 8mm.
 - Zacisk w zwodzie poziomym

projektowany zwód odgromowy
podłączyć do istniejącej
instalacji odgromowej na dachu

projektowany zwód odgromowy
podłączyć do istniejącej
instalacji odgromowej na dachu

DELTOID pracownia architektoniczna
ul. Miodowa 8, 42-289 Woźniki



Nazwa inwestycji:
BUDOWA WIND OSOBOWYCH W PAVILONIE H I W BUDYNKU K WRAZ Z
PODJAZDAMI

Inwestor:
WOJEWÓDZKI SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. DR. EMILA CYRANA, UL.
GRUNWALDZKA 48, 42-700 LUBLINIEC

ELEKTRYKA

M. Pomorski		nr uprawnień SLK/6014/PWBE/15		podpis	
Faza: PT	Skala: 1:100	Data: PAŹDZIERNIK 2024 R.	Rewizja: -		

Temat rysunku: PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ RZUT DACHU PAVILON K			Nr Rys. K-IE-03
--	--	--	--------------------

Projekt wykonany jest na podstawie norm i przepisów budowlanych obowiązujących w dniu jego ukończenia i chroniony jest ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością pracowni projektowej DELTOID. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iż nie będzie kopiowany, ani udostępniany.
Nie należy odczytywać wymiarów z rysunku ani też używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.