



### Wykaz elementów stalowych:

- 2x UPN180 - L=2170mm; STAL S235;
- 5x pręt gwintowany Ø12 - 580 kl.8.8 + 4x nakrętka
- Siatka z prętów stalowych Ø8 co 200mm (0,5x2,0m)

#### UWAGA:

NALEŻY ZACHOWAĆ NASTĘPUJĄCĄ KOLEJNOŚĆ PRAC:

- WYKONAĆ ZASTĘPCZE PODPARCIE STROPU W ODLEGŁOŚCI OK. 80 CM OD PLANOWANYCH WYBURZEŃ.
- WYCIĄĆ BRUZDY POZIOME W CELU OSADZENIA NADPROŻA W POSTACI BELEK STALOWYCH UPN180
- WYKONAĆ NIEZBĘDNE PODMURÓWKI Z CEGŁY PEŁNEJ ORAZ PODLEWKI BETONOWE.
- OSADZIĆ ZAPROJEKTOWANE ELEMENTY NADPROŻA
- USUNĄC POZOSTAŁĄ CZĘŚĆ ŚCIANY PRZEZNACZONEJ DO WYBURZENIA
- PODSZALOWAĆ SZCELINY W SPODZIE NADPROŻA, ZAŁOŻYĆ SIATKĘ Z PRĘTÓW #8 ORAZ WYPEŁNIĆ WOLNE PRZESTRZENIE POMIĘDZY ELEMENTAMI NOŚNYMI.
- PRZESTRZEŃ POMIĘDZY ŚCIANĄ A NADPROŻEM PODBIĆ MOCNĄ ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ.
- USUNĄĆ TYMCZASOWĄ PODPORĘ STROPU.
- W CELU UZYSKANIA JEDNOLITEGO LICA ŚCIANY ELEMENTY OTYNKOWAĆ TYNKIEM CEMENTOWO - WAPIENNYM Z WYKORZYSTANIEM SIATKI PODTYNKOWEJ (NP. RABITZA)
- POZIOM NADPROŻA USTALAĆ WG. CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

UWAGA! W PRZYPADKU STWIERDZENIA BRAKU MOŻLIWOŚCI WYKONANIA ZAPROJEKTOWANEGO NADPROŻA, NALEŻY W POROZUMIENIU Z KONSTRUKTOREM WYPRACOWAĆ ROZWIĄZANIE ZASTĘPCZE MOŻLIWE DO WYKONANIA W ZASTANYCH WARUNKACH.

#### UWAGI WKONAWCZE - KONSTRUKCJA STALOWA:

- Stal 235
- Elementy stalowe należy zabezpieczyć powłokami antykorozyjnymi.
- Zabezpieczenie p.poż. stosować w konkretnych miejscach zgodnie z wytycznymi dokumentacji architektonicznej.
- Rysunek rozpatrywać zgodnie z innymi rysunkami zestawczymi oraz dokumentacji architektonicznej. Wszelkie zmiany należy wprowadzić po konsultacji z Projektantem w porozumieniu z Kierownikiem Budowy.
- Wymiary podane w [mm].

01	-	-	-
00	Pierwsze wydanie	10.2024	J.M.
Nr rewizji	Opis zmian	Data	Autor

**DELTOID** pracownia architektoniczna  
ul. Miodowa 8, 42-289 Woźniki



Nazwa inwestycji:  
**BUDOWA WIND OSOBOWYCH W PAWILONIE H I W BUDYNKU K WRAZ Z PODJAZDAMI**

Inwestor:  
**WOJEWÓDZKI SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. DR. EMILA CYRANA, UL. GRUNWALDZKA 48, 42-700 LUBLINIEC**

### KONSTRUKCJA

Projektował: <b>T. Gasiak</b>	nr uprawnień SLK/5397/PWOK/14	podpis	Opracował: <b>J. Maksyś</b>
Sprawdził: -	nr uprawnień	podpis	
Faza: <b>PT</b>	Skala: <b>1:25</b>	Data: Październik 2024 Format druku: A3	Rewizja: -
Temat rysunku: <b>Nadproże N1</b>			Nr Rys. <b>K_PT_501</b>

Projekt wykonany jest na podstawie norm i przepisów budowlanych obowiązujących w dniu jego ukończenia i chroniony jest ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  
Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością pracowni projektowej DELTOID. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iż nie będzie kopiowany, ani udostępniany.  
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani też używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.