



Znak pisma: **ZP.2710.2.4.1.2026**

Wieniawa, 13.03.2026 r.

Gmina Wieniawa
ul. Kochanowskiego 88
26-432 Wieniawa

Pytania i odpowiedzi do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
ZP.2710.2.2026

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci poprzez przebudowę ciągów komunikacyjnych

Pytanie:

Jakie są parametry materiału dachu i ścian wiat przystankowych oraz jakie jest wymagane wyposażenie?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie do postępowania przetargowego informuję, że parametry dotyczące ścian wiat przystankowych oraz ich wyposażenie zostało określone w załączniku nr 1B do SWZ natomiast dach wiaty powinien być w **kształcie łuku**, wykonany z poliwęglanu komorowego przyciemnianego o gr. 6 mm z filtrem UV.

Z up. WOJTA
Krystyna Żurowska
Zastępca Wójta