


ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW			
Lp.	Ozn.	Nazwa urządzenia	Ilość
1	DM1 DM2 DM3	Dmuchawa typu Roots: - wydajność max: ok. 700 Nm3/h - ciśnienie: ok. 600mbar - moc silnika: ok.19,0 - 22,0 kW - szafa zasilająco-sterownicza	3
2	PE1 PE2 PE3	Przepustnica międzykołnierzowa DN100 z napędem elektrycznym ON/OFF	3
3	PO1	Przepustnica międzykołnierzowa DN200 z napędem ręcznym	1
4	-	Pomiar ciśnienia sprężonego powietrza - ujęty w zestawieniu branży elektrycznej i AKPiA	1
5	ZK1	Zawór kulowy odcinający DN25 ze złączką do węża	1

- Uwagi:
- Rurociągi w obiekcie należy wykonać z rur stalowych, stal 1.4301.
 - Kolektor sprężonego powietrza DN200 prowadzić ze spadkiem min.0,5% w kierunku odwodnienia.
 - Rurociągi sprężonego powietrza zaizolować termicznie.
 - Budynek dmuchaw należy wykonać według projektu branży konstrukcyjnej.
 - Montaż urządzeń i armatury według wytycznych producenta.
 - Mocowanie rurociągów przy pomocy systemowych elementów mocujących, rozstaw podparć według wytycznych producenta rur.
 - Szczegółowa specyfikacja obiektu według części opisowej.
 - Oznaczenia urządzeń według schematu technologicznego.
 - Zasilanie i sterowanie urządzeń według projektów branży elektrycznej i AKPiA.
 - Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacjami branżowymi i budowlanymi. Roboty powinny być prowadzone w koordynacji z pozostałymi branżami.
 - W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązującą:
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
 - normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N.),
 - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,
 - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Raczykach,
dz.nr 1385/2, 1386/2, 1392/2, obręb 0008 Raczyce
jednostka ewidencyjna 301703_5 Gmina Odolanów

INWESTOR:
Gmina i Miasto Odolanów
ul. Rynek 11, 63–430 Odolanów

	ENVIROTECH–sp.z o.o. ul. J.Kochanowskiego 7 60–845 Poznań tel. 61/657–02–00	NR PROJEKTU: RPP/115/24

IMIĘ, NAZWISKO		PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Ratajczak WKP/0404/PWOS/17	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Kamila Michalak WKP/0160/PWOS/23	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Dominika Świerczek –	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Marcin Jachimowski 7131–7132/153/PW/2001	

TYTUŁ RYSUNKU:
Budynek dmuchaw (ob.17). Rzut

BRANŻA: TECHNOLOGICZNA	STADIUM: PT	DATA: 02.2024
SKALA: 1:50	FORMAT: 297x550	NR RYSUNKU: T_15