







KOMORA
ROZPRĘŻNA
SITOPIASKOWNIKA



KOMORA
ODPŁYWOWA
SITOPIASKOWNIKA



- UWAGI:**
- Komory należy wykonać zgodnie z rysunkiem z blachy stalowej, stal 1.4401.
 - Rurociągi ścieków oczyszczonych mechanicznie należy wykonać z rur stalowych, stal 1.4301.
 - Nadziemną część rurociągów zaizolować termicznie.
 - Oznaczenia urządzeń według schematu technologicznego.
 - Mocowanie rurociągów wyłącznie przy pomocy systemowych elementów mocujących. Podparcia rurociągów przy pomocy kształtowników ze stali nierdzewnej.
 - Zasilanie i sterowanie urządzeń według projektu branży elektrycznej i AKPiA.
 - Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentami branżowymi i budowlanymi. Roboty powinny być prowadzone w koordynacji z pozostałymi branżami.
 - W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązującą:
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
 - normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N.)
 - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych
 - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racyczach,
dz.nr 1385/2, 1386/2, 1392/2, obręb 0008 Raczyce
jednostka ewidencyjna 301703_5 Gmina Odolanów

INWESTOR:
Gmina i Miasto Odolanów
ul. Rynek 11, 63-430 Odolanów

	ENVIROTECH-sp.z o.o. ul. J.Kochanowskiego 7 60-845 Poznań tel. 61/657-02-00	NR PROJEKTU: RPP/115/24

IMIE, NAZWISKO		PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Ratajczak WKP/0404/PWOS/17	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Kamila Michalak WKP/0160/PWOS/23	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Dominika Świerczek -	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Marcin Jachimowski 7131-7132/153/PW/2001	

TYTUŁ RYSUNKU:
Sitopiaskownik główny (ob.04). Projektowane komory –
widok, rzut, przekrój.

BRANŻA: TECHNOLOGICZNA	STADIUM: PW	DATA: 02.2024
SKALA: 1:50	FORMAT: 297x420	NR RYSUNKU: T_04b