


poziom por.111,00 m n.p.m.	wpł			pro	pro	dal
Węzeł	WP1	k1	k2	k3	k4	k5
Rzędna posadzki [m n.p.m.]	117,30	117,30	117,30	117,30	117,30	117,30
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	115,97	115,89	115,88	115,83	115,83	115,82
Zagłębienie [m]	1,33	1,41	1,42	1,47	1,47	1,48
Materiał, Średnica/Spadek [%]	PCV110	2,00				
Długość [m]	4,17	0,25	2,48	0,27	0,48	7,65
Odległość [m]	0,00	4,17	4,42	6,90	7,17	7,65

WP3		k7	k4
117,30		117,30	117,30
115,98		115,83	115,92
1,32		1,47	1,47
PCV110	2,00		
	7,47		
0,00		7,47	0,25

1. Instalację kanalizacji należy wykonać z rur PVC-U kl. SN8 o połączeniach kielichowych z uszczelką wargową.
2. Mocowanie przewodów do przegród budowlanych za pomocą podpór i obejm systemowych, rozstaw podpór wg wytycznych producenta rur.
3. W miejscu przejść instalacji przez przegrody stosować tuleje ochronne, przestrzeń między przewodem a tuleją wypełnić materiałem trwale elastycznym nie powodującym korozji przewodu.
4. Budynek dmuchaw należy wykonać według projektu branży konstrukcyjnej.
5. Montaż urządzeń i armatury według wytycznych producenta.
6. Dokumentację rysunkową należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową projektu oraz projektami branżowymi.
7. Zasilanie i sterowanie urządzeń według projektów branży elektrycznej i AKPiA.
8. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacjami branżowymi i budowlanymi. Roboty powinny być prowadzone w koordynacji z pozostałymi branżami.
9. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą:
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa Instytutu Techniki Budowlanej),
 - normy polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N.),
 - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,
 - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów wykonywanych robót.

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Raczycach, dz.nr 1385/2, 1386/2, 1392/2, obręb 0008 Raczyce jednostka ewidencyjna 301703_5 Gmina Odolanów
--

INWESTOR:
Gmina i Miasto Odolanów
ul. Rynek 11, 63-430 Odolanów

 ENVIROTECH	ENVIROTECH-sp.z o.o. ul. J.Kochanowskiego 7 60-845 Poznań tel. 61/657-02-00	NR PROJEKTU: RPP/115/24
---	--	--------------------------------

IMIĘ, NAZWISKO		PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Ratajczak WKP/0404/PWOS/17	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Kamila Michalak WKP/0160/PWOS/23	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Dominika Świerczek —	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Marcin Jachimowski 7131–7132/153/PW/2001	

TYTUŁ RYSUNKU:
Budynek dmuchaw (ob.17). Rozwinięcie kanalizacji

BRANŻA: TECHNOLOGICZNA	STADIUM: PW	DATA: 02.2024
SKALA: 1:100	FORMAT: 297x550	NR RYSUNKU: T_16b