



Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Lubochnia Dworska, dnia 16.03.2026 r.

**Gmina Lubochnia** zwana dalej „Zamawiającym”

Lubochnia Dworska ul. Tomaszowska 9,  
97-217 Lubochnia,  
NIP: 773-22-23-364, REGON: 590 648 149,

**WSZYSCY WYKONAWCY  
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest **Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lubochni**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 6  
(Znak postępowania: RI.271.1.4.2026)**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) – dalej „ustawa Pzp”, działając w imieniu Zamawiającego przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.

**Pytanie nr 1:**

Czy klimakonwektory mają być 2-rurowe czy 4- rurowe?

*Odpowiedź:*

Klimakonwektory mają być 2-rurowe.

**Pytanie nr 2:**

Jeżeli w pomieszczeniach Urzędu Gminy przewidziano klimakonwektory. To co jest przewidywane w pomieszczeniach stomatologii, poczty i mieszkań osób trzecich. Proszę o doprecyzowanie zakresu prac sanitarnych w danych pomieszczeniach i wskazanie rodzaju ogrzewania.

*Odpowiedź:*

Zakres instalacji grzewczej precyzyjnie opisano na stronie. 17 PFU „instalacja grzewcza”.

**Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**

Z up. Wójta  
/-/ Łukasz Świech  
Zastępca Wójta