



Dofinansowane przez
Unię Europejską



Lubochnia Dworska, dnia 24.03.2026 r.

Gmina Lubochnia zwana dalej „Zamawiającym”

Lubochnia Dworska ul. Tomaszowska 9,
97-217 Lubochnia,
NIP: 773-22-23-364, REGON: 590 648 149,

**WSZYSCY WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest **Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lubochni**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 9
(Znak postępowania: RI.271.1.4.2026)**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) – dalej „ustawa Pzp”, działając w imieniu Zamawiającego przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

Czy wykonawca ma doprowadzić instalacje elektryczna pod każdy klimakonwektor?

Odpowiedź:

Wykonawca ma doprowadzić instalacje elektryczna pod każdy klimakonwektor.

Pytanie nr 2:

Czy wykonawca ma wykonać instalacje odprowadzenia kondensatu pod każdy klimakonwektor?

Odpowiedź:

Wykonawca ma wykonać instalacje odprowadzenia kondensatu pod każdy klimakonwektor.

Pytanie nr 3:

Jakim materiałem ma zostać orurowanie / instalacja grzewczo-chłodnicza (otulinami z polietylenu czy kauczuku) ?

Odpowiedź:

Otulinami z kauczuku.

Pytanie nr 4:

Co Zamawiający rozumie przez wyświetlacz 6 sekcyjny prze klimakonwektorze - czy chodzi o 6 znaków ?

Odpowiedź:

Wykonać zgodnie z PFU.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający uzna jako równoważny klimakonwektor ze sterownikiem oddzielnym montowanym na ścianie?

Odpowiedź:

Wykonać zgodnie z PFU.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z up. Wójta
/-/ Łukasz Świech
Zastępca Wójta