

Warszawa, 17.02.2026 r.

Kancelaria

(22) 397-39-05,
faks (22) 397-39-06
kancelaria@zrikd.waw.pl

Sekretariat

(22) 397-39-00+01
sekretariat@zrikd.waw.pl

Zamówienia publiczne

(22) 397-39-18,
(22) 397-39-14
dpzp@zrikd.waw.pl

**Przygotowanie
produkcji**

(22) 397-39-28
(22) 397-39-24+25

Organizacja ruchu

(22) 397-39-31+32

Księgowość

(22) 397-39-54,
(22) 397-39-52

**Wydział Zaopatrzenia
Materiałowo-Sprzęt.**

(22) 397-39-67

**Wydział Utrzymania
Środków Produkcji**

ul. Powązkowska 93
(22) 633-96-70

**Wydział Urzędzeń
Bezpieczeństwa
Ruchu**

ul. Powązkowska 93a
(22) 633-96-68
wubr@zrikd.waw.pl

WYDZIAŁY DROGOWE

Warszawa Zachód
ul. Komp. Kordian 44
(22) 662-69-88

Warszawa Wschód
ul. Magazynowa 16
(22) 857-39-74

Warszawa Północ
ul. Annopol 10
(22) 811-01-16

Nr konta

46 1030 1508 0000
0005 5088 6006

www.zrikd.waw.pl

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, pn. Dostawy zapraw szybkowiązujących w 2026 r. – zamówienie udzielane w częściach, nr sprawy PZP/271/153/2026.

I. Zakład Remontów i Konserwacji Dróg działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, z późn.zm.), udziela następującej odpowiedzi na pytania Wykonawców:

PYTANIE 1:

Czy zaprawa szybkowiążąca gęstopłatyczna może mieć pH od 3.5? Czy będzie spełniać Państwa wymogi?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia dla cz. 1 określił wymóg, iż zaprawa szybkowiążąca gęstoplastyczna ma być odporna na działanie kwasów i ługów o $\text{pH} > 3$.

PYTANIE 2:

Szanowni Państwo, w toku analizy dokumentacji przetargowej zauważyliśmy rozbieżności pomiędzy wymaganiami określonymi w załączniku do OPZ a zapisami zawartymi w SWZ oraz OPZ dla części 2 postępowania. W załączniku do OPZ wskazano wymagania dla zapraw: - wytrzymałość na ściskanie: 14 N/mm² po 1h - wytrzymałość na ściskanie: 25 N/mm² po 24h Natomiast w SWZ oraz w OPZ dla części 2 określono inne parametry, tj.: - wytrzymałość na ściskanie po 24h: ≥ 45 N/mm² Dodatkowo w OPZ dla części 2 wskazano konsystencję jako „gęsto-plastyczną”, podczas gdy przedmiotem zamówienia jest zaprawa szybkowiążąca zalewowa, dla której charakterystyczna jest konsystencja płynna / upłynniona. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie wskazanych rozbieżności oraz potwierdzenie, że dla części 2 obowiązujące wymagania dotyczące wytrzymałości na ściskanie po 24h wynoszą 25 N/mm², zgodnie z parametrami określonymi w załączniku do OPZ. Prosimy również o doprecyzowanie wymaganej konsystencji zaprawy.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że w załączniku do OPZ (Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D.05.03.10 – Weekendowa/szybka wymiana nawierzchni asfaltowej – str. 9) określone są minimalne wymagania dla zapraw szybkowiązujących. Szczegółowe wymagania dla zapraw szybkowiązujących gęstoplastycznych (cz. 1) oraz zapraw szybkowiązujących zalewowych (cz. 2) Zamawiający określił w Opisie Przedmiotu Zamówienia dla każdej z części postępowania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zamieszcza nowy OPZ dla cz. 2. W tabeli w OPZ dla części 2 w wierszu pierwszym w kolumnie czwartej zastąpiono słowo „gęsto-plastyczna” słowem „płynna”.

II. Zakład Remontów i Konserwacji Dróg informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonał zmiany załącznika nr 1b do SWZ – Opisu przedmiotu zamówienia dla części 2 postępowania. Zmieniony załącznik Zamawiający zamieszcza pod nazwą: 153_zal_1B_opis przedmiotu zamówienia dla cz. 2_NOWY.

W konsekwencji powyższego Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp zmienił treść SWZ w następujący sposób:

Część VI ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca jest związany ofertą do dnia **24.03.2026 r.**”

Część VIII ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć do dnia **23.02.2026 r. do godziny 11:00.**”

Część VIII ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 23.02.2026 r. o godzinie 12:00.** Otwarcie ofert jest niejawne.”

**Z-ca Dyrektora
ds. Przygotowania Produkcji
Adelajda Różyc**

Treść dokumentu jest zgodna z oryginałem zawierającym odręczny podpis.