



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Łęczyca, 11.03.2026r.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
99-100 Łęczyca, ul. Zachodnia 6
tel. 24 388 2601 w. 205, fax 24 388 2264
NIP 775-10-58-587 REGON 610320540
e-mail: pamela.janecka@sonleczyca.pl

WYJAŚNIENIA NR 5

DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2024 poz. 1320) na

1. **„KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY”**

Investycja realizowana jest z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego, na podstawie dofinansowania projektu nr FELD.06.03-IZ.00-0004/25-00

2. **„PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ PRALNI NA APTEKĘ SZPITALNĄ ZOZ W ŁĘCZYCY”**

Investycja realizowana ze środków własnych jednostki.

ZOZ.ZP.382-10/26

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), udziela odpowiedzi na następujące pytania:

1. Zgodnie z opisem instalacji SSP - pkt. 2.11 - oddział należy wyposażyć w czujki pożarowe oraz ręczne ostrzegacze pożarowe a projektowane elementy należy wpiąć w istniejącą linię dozorową. Prosimy o informację czy w związku z remontami innych obszarów budynku które miały miejsce w międzyczasie, rezerwa miejsca w istniejącej centrali zakładana na etapie projektu jest nadal aktualna? **Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że rezerwa jest aktualna.** Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku braku możliwości wpięcia nowych pętli do istniejącej centrali należy dostarczyć nową, lokalną centralę systemu SSP i połączyć ją z istniejącą poprzez sieciowanie.

Odpowiedź: Instalację należy przygotować zgodnie z projektem W przypadku braku miejsca Zamawiający jest zobowiązany do zakupu dodatkowej centrali, Wykonawca w związku z prowadzonymi pracami ma obowiązek połączyć ją przez sieciowanie.



2. Pytanie do parametrów aparatu EEG: 1. W specyfikacji wskazano parametr „Wielokrotność powiększania: 10 000”. Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, czego dokładnie dotyczy ten parametr, ponieważ aparaty EEG nie posiadają funkcji określanej jako „powiększanie”. **Odpowiedź: Należy pominąć ten parametr i potraktować jako omyłkę pisarską.**
3. W specyfikacji podano parametr „Szybkość przeglądu: 1, 2, 3, 10, 20, 40, 60”. Uprzejmie prosimy o podanie jednostek, których dotyczy parametr (mm/s, s/ekran, krotność prędkości odtwarzania). Bez wskazania jednostki nie jest możliwe jednoznaczne potwierdzenie zgodności oferowanego EEG. **Odpowiedź: mm/s**

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

[Podpis]
lek. Łukasz Michalak

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

[Podpis]
mgr Pamela Janecka-Szlozer

p.o. Z-cy DYREKTORA
działu TECHNICZNO-GOSPODARCZYCH
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

[Podpis]
mgr inż. Mateusz Otczak

KIEROWNIK
Działu Kontraktowania, Statystyki i Analiz
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

[Podpis]
Łukasz Kaźmierczak