



Łącznik jednobiegunowy p/t IP20



Łącznik schodowy p/t IP20



Czujnik ruchu 360st z przekaźnikiem



Łącznik bistabilny p/t IP20



Bednarka FeZn 25x4



Miejscowa szyna wyrównawcza

Typ	Symbol	Nazwa
1		Oprawa LED 33W 5465lm
8		Oprawa LED 16,2W 3108lm
14		Oprawa LED 22,2W 3713lm
2		Oprawa AW1 korytarzowa
3		Oprawa AW2 pomieszczenia
15		Oprawa AW zewnętrzna
16		Oprawa AWh zewnętrzna
5		Oprawa EW PROSTO
6		Oprawa EW PRAWO
7		Oprawa EW LEWO

Obszar opracowania

Istniejące ściany

Projektowane ściany w konstrukcji lekkiej

Zamurowania

Wyburzenia

Pracownia Projektowo-Inżynierska EUROPROJEKT Dr inż. Ewa Piątek-Sierek, ul. Miedzynska 6, 85-373 Bydgoszcz					
OBIEKT/INWESTYCJA		PROJEKT AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ, PRACOWNI ENDOSKOPII, APTEKI SZPITALNEJ I POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY			
ADRES INWESTYCJI		DZ.NR EWID. 560/27, OBRĘB 0001 ŁĘCZYCA, UL. ZACHODNIA 6, 99-100 ŁĘCZYCA			
INWESTOR		ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY UL. ZACHODNIA 6, 99-100 ŁĘCZYCA			
		ELEKTRYCZNA		PROJEKT TECHNICZNY	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		mgr inż. Jakub Hadała		IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. Rafał Ronowicz
NR UPRAWNIENIĘ BUDOWLANYCH		LOD/3600/PBE/18		NR UPRAWNIENIĘ BUDOWLANYCH	LOD/3420/PBE/17
NAZWA RYSUNKU		Rzut części administracyjnej - oświetlenie	DATA: 29.01.2024 r.	SKALA: 1:100	NUMER RYSUNKU E20
ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NIEMIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYŚLOWANY. UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020					