

Do Uczestników postępowania nr IR.271.004.2026.KB

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne pn.: „Termomodernizacja budynku Przedszkola Gminnego nr 4 w Kłobucku”.

Ogłoszenie nr 2026/BZP 00107312/01 z dnia 2026-02-11

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 r. poz. 1320), Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z zapytaniem do treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie nr 1:

W pliku PW_E punkt 2.11. Instalacja fotowoltaiczna PV oraz magazyn energii widnieje zapis o odrębnej dokumentacji, która nie została udostępniona, a jest potrzebna do wyceny. Proszę o dołączenie.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania dokumentację projektową dotyczącą instalacji fotowoltaicznej wraz magazynem energii.

Pytanie nr 2:

Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie urządzeń nowszej generacji w zakresie instalacji PV i magazynów energii. Obecnie wymagane modele są technologicznie wypierane z rynku, co znacząco wydłuża czas ich dostawy. Rozwiązania nowocześniejsze są dostępne 'od ręki' i gwarantują wyższą efektywność systemu.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania dokumentację projektową dotyczącą instalacji fotowoltaicznej wraz magazynem energii.

Pytanie nr 3:

Czy na tynk cokołowy Wykonawca może zastosować tynk w kolorze B469003? Jeśli nie to prosimy o wskazanie konkretnego.

Odpowiedź nr 3:

Kolor szary zbliżony do RAL 7035

Pytanie nr 4:

W OPZ jest napisane, iż wymiary stolarki i ich ilość należy zweryfikować na budowie- brak takiej możliwości odmowa co do wizyty a to ma kluczowy wpływ na wycenę oferty potencjalnego Wykonawcy

Odpowiedź nr 4:

W opinii Zamawiającego każdorazowo w celu zamówienia stolarki okiennej czy drzwiowej Wykonawca powinien zweryfikować wymiary z stanem faktycznym na budowie. Natomiast zamieszczone przez Zamawiającego informacje są wystarczające dla dokonania wyceny.

Pytanie nr 5:

Branża sanitarna- brak materiałów z czego mają zostać zrobione przyłącza? Brak wykazu istniejących przyłączy jakiej średnicy itp.? Brak parametrów co do nowego montażu. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź nr 5:

W ramach realizacji termomodernizacji budynku Przedszkola nr 4 w Kłobucku Zamawiający nie przewiduje do wykonania robót budowlanych w obrębie istniejących przyłączy.

Pytanie nr 6:

Czy instalacja CO jest cała do wymiany? Ponieważ rysunki istniejące nie różnią się od projektowanych.

Odpowiedź nr 6:

Instalacja c.o. jest do wymiany zgodnie z załączoną dokumentacją projektową branży sanitarnej.

Pytanie nr 7:

W projekcie technicznym instalacji sanitarnych w spisie treści części rysunkowej znajdują się rozbieżności w nazewnictwie rysunków np. rys S03 w opisie oznaczony jako rzut piętra, a na rysunku jako rzut piwnicy. Prosimy o weryfikację i udostępnienie rysunków prawidłowo opisanych.

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania poprawione rzuty dokumentacji projektowej branży sanitarnej.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający przewiduje prace renowacyjne związane z poniższymi schodami?



Odpowiedź nr 8:

Zamawiający informuje, iż przewiduje wymianę okładziny schodów zewnętrznych wraz z podestem wskazanym na zdjęciu powyżej. W ramach robót dotyczących remontu istniejących schodów i podestu, należy skuć istniejącą warstwę płytek ceramicznych, a następnie wyrównać i uzupełnić ubytki schodów. Tak przygotowaną powierzchnię schodów i podestu Wykonawca powinien zagruntować i wyłożyć powierzchnię płytkami ceramicznymi (gresowymi) ryflowanymi (na stopniach schodów), antypoślizgowymi (klasa min. R11 lub R12) i mrozoodpornymi o wym. 30x30 na klej mrozoodporny wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej powłokowej z folii w płynie na

podeście i stopniach. Ponadto Zamawiający opublikował skan rzutu zwymiarowanych schodów przeznaczonych do remontu.

Pytanie nr 9:

Czy w związku z wymianą stolarki okiennej Zamawiający przewiduje również wymianę parapetów wewnętrznych? Jeśli tak, prosimy o wskazanie parametrów wymaganych dla nowych parapetów oraz informacji z czego wykonane są parapety istniejące.

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający informuję, iż przewiduje wymianę parapetów wewnętrznych w pomieszczeniach sal zajęć pomieszczenie nr 1.15, 1.18, 1.22, 1.25, 1.04. Zamawiający przewiduje wykonanie parapetów wewnętrznych z konglomeratu marmurowego o grubości 2 cm w otworach okiennych. W wyniku wykonanych prac Zamawiający przewiduje do wykonania naprawy miejscowe.

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Słotkowski

Podpis Kierownika Zamawiającego