

**ZP.271.1.6.2026.MK**

Długoleka, 11 maja 2026 r.

**Dot. postępowania o udzielenie zamówienia pn. Budowa boiska do hokeja na trawie z nawierzchnią sztuczną wraz z całą infrastrukturą, w miejscowości Bierzyce, dz. nr 118/6, 118/5, gm. Długoleka****Wyjaśnienia do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ)**

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) – zwanej dalej ustawą Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający publikuje treść zapytań (pisownia oryginalna) i udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1:**

1. Czy zamawiający ponownie dopuszcza podkład elastyczny o parametrach :

**1.a. Podkład elastyczny:**

- a) Redukcja siły min 46%
- b) Wytrzymałość na rozdzieranie min 0,15MPa
- c) Pozostałe parametry bez zmian

**1.b. Trawa syntetyczna**

- a) Grubość włókna min 160 mikronów
- b) Ciężar włókna min 2000g/m<sup>2</sup>
- c) Przepuszczalność wody przez cały system min 2000mm/h
- d) Toczenie piłki 10m-16m
- e) Pozostałe parametry bez zmian

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania wskazanego przez Wykonawcę, w związku z czym podtrzymuje zapisy zawarte w Załączniku nr 9 do SWZ.

Wymagane parametry wynikają bezpośrednio z rygorystycznych wytycznych FIH Quality Programme for Hockey Turf dla klasy Global Category 2.

**Pytanie nr 2:**

Prosimy o zmianę dokumentu z „Karty techniczne oraz Deklaracje Właściwości Użytkowych (lub dokumenty równoważne) dla oferowanej trawy syntetycznej i podkładu amortyzującego, potwierdzające parametry materiałowe zgodność z normą EN-15330-1” na „Karty techniczne oraz Deklarację Zgodności z norma EN 15330-1 dla trawy syntetycznej i podkładu amortyzującego”, gdyż Deklaracja Właściwości Użytkowych nie ma zastosowania dla materiałów, które nie są materiałami budowlanymi jak np. trawa syntetyczna.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Treść przedmiotowych środków dowodowych określonych w Rozdziale VIII ust. 11 SWZ jest obowiązująca i nie podlega zmianie.

**Pytanie nr 3:**

Przy kategorii FIH Global Category 2 informacja, co do kolorów jest następująca:

Field of play "Any shade of blue approved for televised hockey (see Category 1 courts for details) Any shade of green (field green, olive green, etc) Run-offs - No restrictions, although the use of light colours that can discolour is not recommended – *Dowolny odcień niebieskiego zatwierdzony do transmisji hokeja w telewizji (szczegóły w opisie kategorii 1). Dowolny odcień zieleni, dla wybiegów – brak ograniczeń, chociaż nie zaleca się stosowania jasnych kolorów, które mogłyby się odbarwić.*

Ze względu na powyższe prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie koloru niebieskiego na całym boisku wraz z wybiegami lub pola gry w kolorze niebieskim a wybiegi czerwone lub zielone. Kolor różowy czy pomarańczowy praktycznie nie jest stosowany głównie ze względu na zbyt mały kontrast z żółtą piłką podczas transmisji telewizyjnych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów dotyczących kolorystyki nawierzchni. Dobór barw wynika z konieczności zapewnienia optymalnej luminancji oraz kontrastu chromatycznego względem piłki, co jest wymogiem restrykcyjnie przestrzegany przy profesjonalnej certyfikacji aren hokejowych. Wytyczne te mają na celu zapewnienie pełnej widoczności pola gry zarówno dla zawodników, jak i systemów rejestracji obrazu, zgodnie ze standardami FIH dla profesjonalnych obiektów sportowych.

**Ww. odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić w przygotowanej ofercie.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Sprawę prowadzi: **Monika Kulpa**  
e-mail: [m.kulpa@gmina.dugoleka.pl](mailto:m.kulpa@gmina.dugoleka.pl)