



GMINA SKRZYSZÓW
33-156 Skrzyszów 642
tel. 14/ 6326-330, fax 14/ 6326-332
NIP 993-03-40-717 REGON 851660861

Uczestnicy postępowania przetargowego

Wyjaśnienia oraz zmiana nr 1 treści SWZ

Postępowanie nr: IR.271.2.4.2026

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym (*bez negocjacji*) zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (zwana dalej: *Pzp*) pn. „**Budowa oświetlenia na terenie gminy Skrzyszów**”.
Numer ogłoszenia w BZP: 2026/BZP 00105076/01 z dnia 2026-02-10

Prowadząc postępowanie pn. „**Budowa oświetlenia na terenie gminy Skrzyszów**” na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 1320 ze zm.*), informuję o pytaniach o wyjaśnienie treści SWZ oraz o odpowiedziach:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

1. Pytanie 1.

Proszę o potwierdzenie na jakich masztach mają być zawieszony oprawy na boisku LKS w Ładnej, ponieważ zamieszczony dialux jest zrobiony na masztach 12 m natomiast w projekcie technicznym jest zamieszczony zapis o masztach 14 m, co ma wpływ na wycenę oferty

Odpowiedź do pytania nr 1:

Prawidłową i obowiązującą wysokością masztów przewidzianą do realizacji zadania jest 14 m. Do kalkulacji oferty należy przyjąć maszty o wysokości 14 m jako właściwe i zgodne z projektem.

2. Pytanie 2.

Czy Zamawiającego dopuści zastosowanie opraw o mniejszej mocy przy zachowaniu ilości zgodnej z projektem oraz wymaganego natężenia oświetlenia przedstawionego w dokumentacji. Jednocześnie pragniemy nadmienić, iż nie tylko moc oprawy ma znaczący wpływ na osiągnięcie założonych parametrów oświetlenia, ale również optyka oraz skuteczność świetlna oprawy. Zastosowanie opraw o mniejszej mocy pozwoli Zamawiającemu na oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.

Odpowiedź do pytania nr 2:

Kluczowym wymaganiem jest osiągnięcie wszystkich parametrów oświetleniowych określonych w dokumentacji projektowej, w tym w szczególności wymaganego natężenia oświetlenia i równomierności. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych lub lepszych



GMINA SKRZYSZÓW

pod warunkiem, że nie spowodują one pogorszenia parametrów projektowych i będą w pełni zgodne z wymaganiami technicznymi. Możliwe jest zatem użycie opraw o niższej mocy, o ile dzięki odpowiedniej optyce, skuteczności świetlnej i pozostałym cechom technicznym zapewnią one uzyskanie parametrów nie gorszych niż projektowe. Zmiana ta nie może prowadzić do obniżenia jakości oświetlenia ani do jakichkolwiek odstępstw od dokumentacji, natomiast rozwiązania przewyższające zakładane parametry projektowe są jak najbardziej dopuszczalne.

Z poważaniem;

WÓJT GMINY

Marcin Kiwior

Kierownik Zamawiającego