



MIESZKANIE NR 4
PRZYSTOSOWANIE DLA OSOBY NPS

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ
POZIOM PRZYZIEMIA

Lp.	Nr.	POMIESZCZENIE	POSADZKA	POW /m2/	RAZEM
	01	Wiatrołap	Płytki ceramiczne	3.10 m2	39.30 m2
	02	Komunikacja	Płytki ceramiczne	14.00 m2	
	03	Pomieszczenie gospodarcze	Płytki ceramiczne	3.20 m2	
	04	Komórka lokatorska	Płytki ceramiczne	3.80 m2	
	05	Komórka lokatorska	Płytki ceramiczne	4.10 m2	
	06	Pomieszczenie techniczne	Płytki ceramiczne	3.20 m2	
	07	Komórka lokatorska	Płytki ceramiczne	3.80 m2	
	08	Komórka lokatorska	Płytki ceramiczne	4.10 m2	
1	09	Przedpokój	Płytki ceramiczne	10.00 m2	2P 40.40 m2
	10	Pokój	Panele podłogowe AC4	9.00 m2	
	11	Pokój	Panele podłogowe AC4	12.00 m2	
	12	Kuchnia / jadalnia	Płytki ceramiczne	4.80 m2	
2	13	Łazienka	Płytki ceramiczne	4.60 m2	3P 37.00 m2 I poziom
	14	Przedpokój	Płytki ceramiczne	3.00 m2	
	15	Łazienka	Płytki ceramiczne	4.70 m2	
	16	Pokój	Panele podłogowe AC4	23.20 m2	
3	17	Kuchnia / jadalnia	Płytki ceramiczne	6.10 m2	3P 37.00 m2 I poziom
	18	Przedpokój	Płytki ceramiczne	3.00 m2	
	19	Łazienka	Płytki ceramiczne	4.70 m2	
	20	Pokój	Panele podłogowe AC4	23.20 m2	
4	21	Kuchnia / jadalnia	Płytki ceramiczne	6.10 m2	2P 40.40 m2
	22	Przedpokój	Płytki ceramiczne	10.00 m2	
	23	Pokój	Panele podłogowe AC4	9.00 m2	
	24	Pokój	Panele podłogowe AC4	12.00 m2	
	25	Kuchnia / jadalnia	Płytki ceramiczne	4.80 m2	
	26	Łazienka	Płytki ceramiczne	4.60 m2	

RAZEM : 194.10 m2

Legenda opraw oświetleniowych

A	Oprawa nastropowa, 2900-4200 lm, 32.00 W, 132.00 lm/W, 4000 K, Ra >80, IP40, IK07, II klasa ochronności, L70B50 50000 h, temperatura pracy od 0 do +35 °C, materiał korpusu aluminium powlekane, biały, wymiary 400/400/39 mm
C	Plafon, 2200 lm, 17.00 W, 130.00 lm/W, cos φ= 0.90, 4000 K, Ra >80, IP54, IK10, II klasa ochronności, SDCM ?3, L70B50 119000 h, temperatura pracy od -20 do +25 °C, materiał korpusu PP, biały, wymiary ?280/72 mm
AW1	Oprawa oświetlenia awaryjnego, 451 lm, 3.00 W, 150.00 lm/W, 4000 K, IP65, IK07, L70B50 167000 h, temperatura pracy od +5 do +35 °C, materiał korpusu PC, biały, wymiary ?140/40 mm, Wymienny moduł świetlny, moduł awaryjny 1 h, montaż natynkowy, tryb pracy awaryjnej NM, rozsył ogólny szeroki, CNBOP
ZEW	Oprawa elewacyjna LED 17W 2580lm 4000K czujnik regulowana Czarny kwadrat
EW-Z	Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym, 250lm, IP65, Autotest, RAL9003, zestaw z grzałką do montażu na zewnątrz

LEGENDA

- Przycisk przywoławczy pociągowy
- Przycisk z lampką sygnalizacyjną
- Sygnalizator optyczno-akustyczny
- Kasownik

LEGENDA

- Dzwonek
- Przycisk do dzwonka
- Łącznik jednobiegunowy
- Łącznik dwubiegunowy
- Łącznik schodowy
- Łącznik krzyżowy
- Oprawa oświetleniowa
- Czujnik ruchu

Instalacja oświetleniowa wykonana jako podtynkowa

Przewody zasilające w lokalach typu YDyp 3x2.5mm2

Przewody zasilające w częściach wspólnych oraz na komunikacji

typu N2XH 3x2.5mm2

Przewody do lamp i przełączników w lokalach typu YDyp 3x1.5mm2, YDyp 4x1.5mm2

Przewody do lamp i wyłączników w częściach wspólnych oraz

na komunikacji typu N2XH 4x1.5mm2, N2XH 3x1.5mm2

Instalacja wykonana jako podtynkowa

- Autonomiczna czujka dymu z sygnalizatorem akustycznym

TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY LUB REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI PRZY WYKORZYSTYWANIU DO PRAC BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA



AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 'ARC-HIT'
UL. RÓŻANA 10, 53-226 WROCŁAW
PRACOWNIA: UL. KOŚCIUSZKI 76a, 50-442 WROCŁAW
TEL./071/ 372 - 53 - 87, FAX/071/ 342 - 38 - 95
EMAIL : BIURO@ARC-HIT.PL
WWW.ARC-HIT.PL



DATA:	10.2025	NUMER:	03	SKALA:	1:100
TEMAT:	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku położonego przy ul.1 Maja 53B z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny; Szklarska Poręba, działka nr 6, 6/10, 1/2, obręb 0007				
INWESTOR:	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TBS" Spółka z O.O. ul.Sienkiewicza 7, 58-400 Kamienna Góra				
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY				
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA				
RYSUNEK:	RZUT POZIOMU PRZYZIEMIA INSTALACJA OŚWIETLENIA				
	Imię i nazwisko			nr uprawnień	podpis
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Zawadzki			173/DOŚ/13	
Sprawdził:	mgr inż. Jakub Rożek			171/DOŚ/14	