

ZAMAWIAJĄCY:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TBS” Sp. z o. o.

58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 7

Dotyczy: postępowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 – dalej „ustawa Pzp) w trybie podstawowym bez negocjacji, na roboty budowlane pn. „Przebudowa z rozbudową i zmianą sposobu użytkowania budynku położonego w Szklarskiej Porębie przy ul. 1 Maja 53 B na wielorodzinny budynek mieszkalny” .

Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia **17.02.2026r.**

(Ogłoszenie nr 2026/BZP00115216/01)

Strona internetowa prowadzonego postępowania :

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5e3f8b51-83a1-4314-bdf2-3d301e088260>

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA

1. Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 Pzp przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego oraz udziela niezwłocznie wyjaśnień.

Pytanie 1.

Instalacja ładowania samochodów. W dokumentacji oraz w rysunku głównego zasilania występują instalacje ładowania samochodów. Pytanie czy wyceniamy taką instalację?

Wypis z dokumentacji : 18. Stacje ładowania pojazdów elektrycznych Zgodnie z wymogiem obowiązujących przepisów a w szczególności: art. 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektro mobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110) oraz w oparciu o rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 maja 2021, należy zapewnić rezerwę mocy stanowiącą iloczyn wszystkich liczby wszystkich stanowisk postojowych związanych z tym budynkiem (wewnętrznych) i wartości mocy min 3,7kW dla każdego stanowiska. Moc dla każdego stanowiska zapewniona zostanie z istniejących układów pomiarowych lokali mieszkalnych. Dostawa stacji oraz eksploatacja pozostają w gestii nabywcy miejsca postojowego. Dostarczona stacja powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowo prądowy oraz spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 26.06.2019r w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć wykonanie instalacji ładowania samochodów elektrycznych.

INFORMACJE POZOSTAŁE

1. Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
2. Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.