

RPVI.271.2.2026

Radwanice, dnia 20 lutego 2026 r.

Wyjaśnienia nr 1 specyfikacji warunków zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na Budowę torów rowerowych Pumptrack wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Radwanice, ul. Ogrodowa dz. nr 362/25 oraz część działki nr 362/14, obręb Radwanice.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zamawiający Gmina Radwanice przekazuje treść pytań oraz wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne w zakresie konstrukcji automatycznej toalety publicznej wykonanej w technologii monolitycznego odlewu betonowo-kompozytowego (ściany z kompozytu betonowego o grubości 16 cm), zaprojektowaną jako prefabrykowany obiekt wolnostojący przeznaczony do montażu w miejscu posadowienia do przyłączy: wody, kanalizacji i energii elektrycznej, jako samonośną do posadowienia na utwardzonym podłożu bez wylewania fundamentów? Stropodach wykonany jako zbrojona płyta o grubości 16cm ze spadkiem kopertowym 0,05% w kierunku wmontowanej rury spustowej PCV do odprowadzenia wody deszczowej z dachu biegnącej przez pom. techniczne. Proponowane rozwiązanie przewyższa swoimi właściwościami użytkowymi zaprojektowane w przedmiotowym postępowaniu rozwiązanie oparte na konstrukcji stalowej i płyt warstwowych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne bądź lepsze pod warunkiem zachowania izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych toalety tj. ściany, dach, podłoga o parametrach jak w rozwiązaniu zaproponowanym w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 2

Zwracam się z prośbą o udostępnienie schematu rozdzielniczy RE.

Odpowiedź:

Rozdzielnicza zlokalizowana jest wewnątrz toalety, a jej wykonanie pozostaje zależne od wewnętrznej instalacji elektrycznej przewidzianej przez producenta toalety kontenerowej.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia

