

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie podstawowym z prawem do przeprowadzenia negocjacji, którego przedmiotem jest: Budowa bezodpływowego osadnika ścieków sanitarnych wraz z zewnętrznym odcinkiem wewnętrznej instalacji sanitarnej dla budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drogomyślu ul. Modrzewiowa 1.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zwanej dalej uPzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie Wykonawcy:

Pytanie: Proszę o udostępnienie opinii geotechnicznej.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada odrębnego opracowania - opinii geotechnicznej. Opinia geotechniczna oraz informacja o posadowieniu obiektu budowlanego zawarta jest w pkt. 1.6 opisu Projektu Architektoniczno – Budowlanego z rozwiązaniami technicznymi. Przy wykonywaniu i zabezpieczeniu wykopów należy przewidzieć obsługę geotechniczną uprawnionego geologa, którą należy wycenić zgodnie z przedmiarem poz. 52.

W.Z. STAROSTY

Mieczysław Szczurek
Wicestarosta