



Fundusze Europejskie  
dla Śląskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Województwo  
Śląskie

Kornowac, dnia 13 kwietnia 2026 r.

Numer referencyjny: **RI.271.3.2026.SŻ**

**-do wszystkich Wykonawców-**

**dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.:  
**„Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej  
budynków użyteczności publicznej w Gminie Kornowac –  
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pogrzebieniu”.**

### WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ (3)

**A. Zamawiający: Gmina Kornowac**, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

#### **Pytania z dnia 10 kwietnia 2026 r.:**

##### **Pytanie nr 1:**

Proszę jeszcze o podanie: jaka jest dopuszczalna nośność dachu?

##### **Odpowiedź:**

W ramach prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia analizy technicznej dachu, uwzględniającej rzeczywisty układ planowanych modułów fotowoltaicznych oraz przyjęty system konstrukcji wsporczej (w tym sposób mocowania oraz rozkład obciążeń od całej instalacji PV).

Analiza powinna jednoznacznie potwierdzać, że planowane obciążenia – wynikające z zastosowanych rozwiązań projektowych, w tym ciężaru konstrukcji, modułów, balastów (jeśli dotyczy) oraz obciążeń klimatycznych (śnieg, wiatr) – nie przekraczają dopuszczalnych wartości nośności dachu i nie wpływają negatywnie na jego trwałość ani bezpieczeństwo użytkowania obiektu.

W przypadku wykrycia konieczności wzmocnienia konstrukcji dachowej, Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia odpowiednich rozwiązań w dokumentacji projektowej oraz do wykonania niezbędnych prac wzmocnieniowych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

**B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**



- C. W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp **przedłuża termin składania i otwarcia ofert**, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 i 15 SWZ:

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ **przed zmianą jest:**

Termin składania ofert: **16 kwietnia 2026 r., godzina 10:00.**

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ **po zmianie jest:**

Termin składania ofert: **17 kwietnia 2026 r., godzina 10:00.**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ **przed zmianą jest:**

Termin otwarcia ofert: **16 kwietnia 2026 r., godzina 10:30.**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ **po zmianie jest:**

Termin otwarcia ofert: **17 kwietnia 2026 r., godzina 10:30.**

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ **przed zmianą jest:**

Wykonawca jest związany ofertą do dnia **15 maja 2026 r.**

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ **po zmianie jest:**

Wykonawca jest związany ofertą do dnia **16 maja 2026 r.**

- D. Zamawiający informuje, iż powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu.

.....  
(podpis kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)