

Mława, 02 marca 2026 roku

Zamawiający:

Miasto Mława
Ul. Stary Rynek 19
06-500 Mława

Do Wykonawców

Dotyczy zamówienia publicznego, oznaczonego numerem **WI.271.11.2026**, na zadanie pn.: „**Wykonanie robót budowlanych w celu dostosowania budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych – etap 2**”

Zamawiający informuje, że w dniu 02.03.2026 r. wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1: Proszę o udostępnienie projektu elektryki wymaganej do zasileń centrali sterującej, kłapy oddymiającej, przycisków wyzwalających, czujek dymowych.

Odpowiedź: Zasilanie urządzeń zostało wskazane do wykonania na schemacie blokowym instalacji oddymiania i należy je wykonać w ramach w/w prac.

Pytanie nr 2: Jak ma być realizowane zasilenie systemu oddymiania, podtynkowo czy w metalowych korytach p.poż.?

Odpowiedź: Podtynkowo, zgodnie z załączanym przedmiarem robót.

Pytanie nr 3: Proszę o udostępnienie projektu oddymiania klatki schodowej, udostępniona dokumentacja nie pozwala na prawidłowe wycenienie prac dotyczących oddymiania.

Odpowiedź: Zamawiający udostępni projekt oddymiania.

Pytanie nr 4: W dokumentacji wspomina się o montażu wentylatora nawiewnego, na projektach nie jest naniesiony. **Odpowiedź:** Zamawiający udostępni projekt oddymiania.

Pytanie nr 5: W dokumentacji wspomina się o oknach z funkcją przewietrzania, proszę o informację czy mają być to okna oddymiające wpięte w system oddymiania razem z klapą i wentylatorem czy mają posiadać ręczną możliwość otworzenia okna w celu przewietrzania klatki, proszę również o wskazanie skrzydeł czynnych w zestawieniu stolarki okiennej.

Odpowiedź: Dokumentacja projektowa nie uwzględnia oddymiania grawitacyjnego. Zamawiający udostępni projekt oddymiania w którym jest wskazany jest sposób w jaki odbywa się oddymianie.

Pytanie nr 6: W udostępnionych przedmiarach brak jest pozycji związanych z oddymianiem klatki schodowej takich jak: Kłapa oddymiająca, Wentylator nawiewny, centrala sterująca, przyciski wyzwalające oddymianie, czujki dymu, proszę o ścisłe określenie elementów wymaganych do wyceny. **Odpowiedź:** Zamawiający udostępni projekt oddymiania.

Pytanie nr 7: Na rzutach piwnicy, zaprojektowana jest krata wentylacyjna nawiewna oraz czerpnia powietrza, proszę o wskazanie trasy kanału łączącego czerpnię z kratką nawiewną oraz wymagane przekroje kanałów.

Odpowiedź: Zamawiający udostępni projekt oddymiania.

Z upoważnienia

Burmistrza Miasta Mława