

**DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO
W KIELCACH**

Inw.Zp.261.3.2026

Kielce, 18-02-2026 r.

Do Wykonawców

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy postępowania: „Remont instalacji wentylacji i chłodu wraz z wymianą central wentylacyjnych w budynku Sądu Rejonowego w Opatowie

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2024 r., poz. 1320 z późn.zm), Sąd Okręgowy w Kielcach udziela wyjaśnień do złożonego w niniejszym postępowaniu pytania:

Pytanie 1:

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji CT w technologii rur PEX zamiast stalowych czarnych spawanych?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania instalacji ciepła technologicznego w technologii rur PEX.

*Dyrektor
Sądu Okręgowego w Kielcach
Danuta Kapczyńska
/podpisano elektronicznie/*