

Lyski, dnia 03.03.2026 r.

ZP.271.1.2026.RI

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zwonowicach**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie:

Pytanie:

Ze względu na to, że specyfikacja kotła: Kocioł na zrębek i pellet o mocy grzewczej $Q=166kW$ sprawność 94,2% przy obciążeniu pełnym i 93,7% przy obciążeniu częściowym, wyposażony w pompę obiegową, węzownicę schładzającą i zawór mieszający do zabezpieczenia kotła przed niskim powrotem + Grupa bezpieczeństwa, safety unit up to 200 kW pressure gauge, air vent & 3bar safety valve + automatyka - Moduł obiegów grzewczych + CANBUS + czujnik bufora wskazuje na konkretnego producenta prosimy o dołączenie tabeli elementów równoważnych.

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje specyfikację kotła.

Lp	Nazwa	Jedn.	Wymagania
1	Moc kotła	[kW]	min 155
2	Minimalna sprawność	[%]	92
3	Maksymalna temperatura czynnika grzewczego 95°,	[0C]	95
4	ciśnienie robocze maksymalnie	[bar]	3
5	Klasa piąta kotła zgodnie z PN 303.5:2012	[-]	tak
6	Paliwo	[-]	zrębki drewnne, pellet
7	System automatycznego podawania paliwa wraz ze zbiornikiem paliwa	[-]	tak
8	Sterowanie i optymalizacji procesu spalania poprzez sondę lambda	[-]	tak
9	Współpraca z buforem	[-]	tak
10	Automatyka pogodowa	[-]	tak
11	Obsługa projektowanych i istniejących obiegów pompowych (zgodnie z rysunkiem PT-07)	[-]	tak