

Lyski, dnia 04.03.2026 r.

ZP.271.1.2026.RI

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zwonowicach**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1:

Które drzwi są zewnętrzne windy i mają być przeszklone? (według rysunków wszystkie drzwi są wewnętrzne).

Odpowiedź:

Wszystkie drzwi windy mają być przeszklone.

Pytanie 2:

Które drzwi mają być EI30, jeżeli winda jest na klatce schodowej, to będzie ta sama strefa pożarowa.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby wszystkie drzwi były EI 30.

Pytanie 3:

Czy zamawiający będzie wymagał od wykonawcy przed odbiorem dostarczenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, oznakowania ppoż, wyposażenia w gaśnice itp.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, oznakowania ppoż, wyposażenia w gaśnice zgodnie z dokumentacją projektową – *Opis techniczny do projektu kubaturowego pkt 1.9.*