

Jeżowe, dnia 23.02.2026 r.

Numer referencyjny: **IZP.271.2.2026**

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) - zwanej dalej „ustawą Pzp”, w trybie przetargu podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp). pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jeżowe Zagościec”.

Wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia – dalej „SWZ”

A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, **Zamawiający:** Gmina Jeżowe, Jeżowe 136a, 37-430 Jeżowe, NIP: 6020017490, Regon: 830409413, **przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Zestaw pytań z dnia 21.02.2026 r.

1. Proszę o informację czy drzwi DZ3 są przewidziane do wymiany na nowe, brak pozycji w kosztorysie.

Odpowiedź:

Drzwi DZ3 są przewidziane do wymiany w II etapie.

2. Proszę o wskazanie, które okna są do ponownego montażu, w przedmiarze jest ich 11,52 m².

Odpowiedź: Do ponownego montażu przewidziane są okna w pomieszczeniach: 8, 1, 3, 6

3. Czy okna O1, O2, O3 są do wymiany na nowe, czy po wykonaniu nadproży są do ponownego montażu?

Odpowiedź:

Okna O1 i O2 to okna na taras i przewidziane są do wymiany w II etapie.

4. Czy klimatyzatory – jednostki wewnętrzne – 2 szt. i 1 szt. zewnętrzna są objęte zamówieniem, brak pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź:

Nie są objęte zamówieniem.

5. Proszę o określenie jakie Zamawiający ma wymagania odnośnie płytek na schody zewnętrzne.

Odpowiedź:

Wykonanie okładziny stopni i podstopnic z płytek gresowych mrozoodpornych, o nasiąkliwości ≤ 0,5%, antypoślizgowych min. R11, powierzchnia

matowa/strukturalna, na kleju elastycznym mrozoodpornym, z fugowaniem i wykończeniem krawędzi stopni (ryflowanie lub profile schodowe).

6. Proszę o potwierdzenie, że zakres prac nie obejmuje wykonania tarasu, oraz że zakres prac jest zgodny z przedmiarem.

Odpowiedź:

Zakres nie obejmuje wykonania tarasu, zakres prac zgodnie z dokumentacją, przedmiar ma charakter pomocniczy.

- B. Zamawiający informuje, iż udzielone odpowiedzi na pytania stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące dla Wykonawców przy składaniu ofert.
- C. W związku z powyższym Zamawiający **przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą**, tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w Rozdziale 14 i 15 SWZ, a mianowicie:

w Rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: 24.02.2026 r., godz. 10:00.

w Rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: **26.02.2026 r.**, godz. 10:00.

w Rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: 24.02.2026 r., godz. 10:30.

w Rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: **26.02.2026 r.**, godz. 10:30.

w Rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 25.03.2026 r.

w Rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia **27.03.2026 r.**

- D. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2026/BZP 00102872/01 z dnia 9 lutego 2026.

- E. W załączeniu:

1) Ogłoszenie o zmianie opublikowane dnia 23.02.2026 r.

- F. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

**WOJTY
GMINY JEŻOWE**
Marek Stępak

(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)