

Łągów, 17/03/2026 r.

Wszyscy zainteresowani/ Platforma e-Zamówienia

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(dalej: SWZ)**

Dotyczy: „Budowa ścieżek rowerowych na obszarze gminy Łągów na potrzeby podniesienia jej atrakcyjności i rozwoju gospodarczego” nr postępowania: R.I.271.3.2026.

Zamawiający informuje, że w toku przedmiotowego postępowania wpłynęły wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1320 ze zm. – dalej: „PZP”), Zamawiający udostępnia treść złożonych wniosków wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. Poniżej przedstawiono treść wniosków Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego.

1. Ad Przedmiar Budowa ścieżki pieszo rowerowej Gronów - Łągów Etap 1 poz nr 2. Prosimy o podanie głębokości koryta.
2. Ad Przedmiar Budowa ścieżki pieszo rowerowej Gronów - Łągów Etap 1 poz nr 13. W przedmiarze jest grubość humusu 10-20 cm, natomiast w opisie i na przekrojach gr 10 cm. Prosimy o potwierdzenie iż ma być gr 10 cm.
3. W opisie technicznym dla etapu 1 jest zapis o wycince drzew. Pozycji takich nie ma w przedmiarze. Prosimy o podanie ilości i średnicy drzew.
4. Ad Przedmiar Budowa ścieżki pieszo rowerowej Gronów - Łągów Etap 2 poz nr 2. Prosimy o podanie głębokości koryta.
5. Ad Przedmiar Budowa ścieżki pieszo rowerowej Gronów - Łągów Etap 2 poz nr 9. W przedmiarze jest grubość humusu 10-20 cm, natomiast w opisie i na przekrojach gr 10 cm. Prosimy o potwierdzenie iż ma być gr 10 cm.
6. Ad Przedmiar Budowa ścieżki pieszo rowerowej Gronów - Łągów Etap 2 poz nr 10. Prosimy o zamieszczenie przykładowych rysunków słupka narzędziowego, stolika, ławki i kosza na śmieci - ze względu na dużą ilość rodzajów stosowanych na rynku .
7. Prosimy o zamieszczenie rysunku znaku aktywnego D6 i podanie jego parametrów.
8. Ad przedmiar 1a oraz przedmiar SOR. W oznakowaniu poziomym chemoutwardzalnym znajduje się 6 szt symboli P 23 . Symbole takie wykonuje się tylko w technologii cienkowarstwowej . Prosimy o wyjaśnienie.
9. Ad przedmiar 1a oraz przedmiar SOR. Prosimy o szczegółowe rozpisanie ilości oznakowania poziomego 122,01 m² i 67,27 m². Prosimy o wyjaśnienie czy cała ścieżka z masy bitumicznej ma być pomalowana na kolor czerwony oznakowaniem grubowarstwowym?
10. Wykonawca wskazuje, że konstrukcja przyjęta na drogę rowerową (pojedyncza warstwa asfaltowa na cienkiej podbudowie z mieszanki niezwiązanej) jest, w opinii Wykonawcy niewystarczająca. Zgodnie z zapisami najnowszego KTNKPiP z 2014 roku oraz WR-D-63 (Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego i innych części dróg), nawet dla najniższej kategorii ruchu nie stosuje się tak cienkich konstrukcji. W zakresie warstw bitumicznych, w celu zapewnienia odpowiednich parametrów użytkowych oraz wymaganej trwałości, stosuje się warstwę (lub układ warstw) o grubości minimum 7 cm (dla dróg rowerowych nieobciążonych ruchem samochodowym) lub układ dwóch warstw 4 + 5 cm dla ruchu KR1. Wątpliwości wykonawcy budzi także proponowana podbudowa z mieszanki niezwiązanej o grubości 10 cm. Ze względu na grubość nie może być ona uznana za warstwę konstrukcyjną. Jej wbudowanie na podłożu (nawet przy korzystnych warunkach gruntowo-wodnych G1 i nośności powyżej 80 MPa) nie pozwoli na uzyskanie odpowiedniej nośności do układania mieszanki mineralno-asfaltowej. Wykonawca prosi o zmianę konstrukcji na zgodną z ww. dokumentami.

Odpowiedź na pytanie nr 1.

Należy wykonać koryto zgodnie z zaprojektowaną konstrukcją – przekroje normalne.

Odpowiedź na pytanie nr 2.

W zależności od km ścieżki, grubość warstwy ziemi urodzajnej może się zmieniać, należy przyjąć grubość humusu w zakresie 10-20 cm.

Odpowiedź na pytanie nr 3.

W dokumentacji projektowej nie stwierdzono kolizji z drzewami. Po wytyczeniu przebiegu ścieżki mogą wystąpić kolizje.

Odpowiedź na pytanie nr 4.

Należy wykonać koryto zgodnie z zaprojektowaną konstrukcją – opis techniczny „pkt 8.3. Konstrukcja elementów drogi”.

Odpowiedź na pytanie nr 5.

W zależności od km ścieżki, grubość warstwy ziemi urodzajnej może się zmieniać, należy przyjąć grubość humusu w zakresie 10-20 cm.

Odpowiedź na pytanie nr 6.

Przykładowe zdjęcia do poz. 10 przedmiaru:





Odpowiedź na pytanie nr 7.



- Wymiary min: 600 mm x 600 mm
- zasilanie fotowoltaiczne 12V (min 7AH)
- panel fotowoltaiczny 30W

Odpowiedź na pytanie nr 8.

Oznakowanie P-23 należy wykonać jako grubowarstwowe.

Odpowiedź na pytanie nr 9.

Przedmiar 1-a:

Oznakowanie POZIOME - projektowane			
Symbol	Stan	Długość	Powierzchnia
P-1e	Proj.	15,51	1,86
P-4	Proj.	30	7,19
P-14	Proj.	6	2,24
P-10	Proj.	5,7	110,72

Przedmiar Gronów – Łągów:

Oznakowanie POZIOME - projektowane			
Symbol	Stan		Powierzchnia
P-1e	Proj.		4
P-4	Proj.		26,45

P-23	Proj.		8,82
P-14	Proj.		6
P-10	Proj.		22

Łącznie: 67,27 m²

Ścieżki rowerowej nie należy malować na czerwono. Przejazdy przez jezdnię P-10 pomalować pasami biało-czerwonymi zgodnie z rys. SOR.

Odpowiedź na pytanie nr 10.

Konstrukcję należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający dokonał zmiany treści SWZ w zakresie poniższym. Zgodnie z art. 286 ust. 7 ustawy PZP, zmienioną treść SWZ Zamawiający udostępniła na stronie prowadzonego postępowania. Zamawiający zamieścił również w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) nastąpiła w następującym zakresie i miejscu:

Rozdział 13. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

Zmiana w zakresie poniższych pkt.:

13.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy **do dnia 23.03.2026 r., godz. 09:00.**

13.2. Otwarcie ofert nastąpi **dnia 23.03.2026 r., godz. 09:45.**

13.7. Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. **do dnia 21.04.2026 r.** Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Pozostała treść rozdziału 13 SWZ pozostaje bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia i zmiana stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia.