



RIGKiOŚ.271.ZP.TP.02.2026

Choczewo, dnia 19.02.2026r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI: RIGKiOŚ.271.ZP.TP.02.2026

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Budowa budynku usługowego- siedziby OSP w Kopalinie”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320 ze zm.), Zamawiający w odpowiedzi na pytania złożone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela następujących wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia:

ZESTAW PYTAŃ NR 2:

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający przewiduje faktury częściowe za wykonane prace? Jeżeli tak to czy można w umowie uwzględnić taki zapis? Obecnie z samej treści umowy to nie do końca wynika.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych za wykonane prace.

Pytanie nr 2:

W celu prawidłowej i rzetelnej wyceny, proszę aby Zamawiający doprecyzował rodzaj wymaganego ogrodzenia. Zgodnie z zapisami w dokumentacji przetargowej: Ogrodzenie panelowe (oczeko 50x200 mm), wysokość 150 cm, panel z drutu fi 6/8, słupki o wymiarach 40x60 mm na betonowym fundamencie prefabrykowanym z cokołem prefabrykowanym, brama wjazdowa stalowa ocynkowana o szerokości min. 6 m, wszystkie elementy stalowe ocynkowane i lakierowane w kolorze antracytowym. Panele o takich grubościach występują jedynie w wysokościach 1,43 lub 1,63, proszę o informację, którą wysokość zastosować. Proszę również określić rodzaj bramy. Czy ma być to brama wjazdowa przesuwana czy dwuskrzydłowa? Oraz ręczna czy automatyczna?

Odpowiedź:


Zamawiający informuje, że podaną wysokość ogrodzenia 150 cm należy rozumieć jako minimalną wysokość kompletnego ogrodzenia (wraz z prefabrykowanym cokołem). Zgodnie z powyższym Zamawiający dopuszcza zarówno panel o wysokości 143 cm, jak i o wysokości 163 cm.

Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjąć bramę wjazdową przesuwana, ręczną.






Gmina Choczewo

58 572 39 13 

ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo 

sekretariat@choczewo.com.pl 

adres do e-Doręczeń: AE:PL-84578-41805-BHHTC-13 

Pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia na „Budowa budynku usługowego-siedziby OSP w Kopalinie” – znak: RIGKiOŚ.271.ZP.TP.02.2026 – **nie zmienia się.**

Wójt Gminy Choczewo

Jarosław Bach

