



GK.271.2.2026

**Uczestnicy postępowania
(wszyscy)
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

dotyczy: **Budowa drogi gminnej 601314K w km od 0+937,00 do km 1+703,00
w miejscowości Wola Kalinowska, Gmina Sułoszowa.**
Ogłoszenie nr 2026/BZP 00108155/01 z dnia 2026-02-12

W odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do zamawiającego dotyczące ww. postępowania wyjaśniam:

Zapytanie nr 1 – Proszę o udostępnienie opinii geotechnicznej dla przedmiotowego zadania.
Odpowiedź: Opinia geotechniczna stanowi załącznik nr 1 do niniejszych odpowiedzi.

Zapytanie nr 2 – Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania żąda wniesienia wadium wraz z ofertą. Niemniej, zgodnie z udostępnionymi dokumentami wartość wadium wynosi: - w SWZ: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych); - w ogłoszeniu o zamówieniu: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Bardzo proszę o wskazanie i ujednolicenie wymaganej kwoty wadium.

Odpowiedź: Wadium wynosi: **20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).**

Zapytanie nr 3 – Prosimy o wskazanie, parametrów technicznych geosyntetyków, które należy wycenić w poz. 56; 66; 71 oraz 75 przedmiaru robót.

Odpowiedź: Pozycja 56, 66, 71 przedmiaru robót - min. geowłóknina separacyjno-filtracyjna PES i/lub PPS 200 g/m²,

Pozycja 75 przedmiaru robót - min. Geowłóknina separacyjno-filtracyjna PES i/lub PPS 100 g/m².

Zapytanie nr 4 – Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie prefabrykowanego zbiornika retencyjnego.

Odpowiedź: Tak dopuszcza się wykonanie zbiornika prefabrykowanego.

Niniejsze pismo staje się integralną częścią SWZ.

Wójt Gminy Sułoszowa

(-) Stanisław Gorajczyk