

Sopot, 02-04-2026r.

ZP.271.13.2026.PG

## Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) na **Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie oświetlenia i montażu instalacji fotowoltaicznej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Sopocie, część 1 – wymiana oświetlenia na energooszczędne.**

I.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) – dalej: uPzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający publikuje pytania i udziela na nie następujących odpowiedzi i wyjaśnień:

### **Pytanie 5:**

**cyt.:** „Podczas wizji lokalnej przekazano oferentowi, że na korytarzach kondygnacji 0, 1, 2 instalacje mają być montowane wtynkowo, specyfikacja warunków zamówienia w punkcie IV. Opis przedmiotu zamówienia. Pkt 5. Mówi, że zamówienie obejmuje „3) wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, ułożenie kabli, wyrównanie i wygładzenie tynków, gruntowanie i malowanie;”. W projekcie na korytarzach jest napisana informacja „Oprawy sufitowe ośw. og. oraz awaryjne należy okablować odrębnymi obwodami kablami N2XH3x1,5 w kanale kablowym 16x16. Należy zastosować łączniki oświetlenia dla każdej części korytarza”. Prosimy o jednoznaczną informację czy instalacje na korytarzach mają być prowadzone wtynkowo czy natynkowo w kanałach kablowych. Ze względu na brak wymiarów na rysunkach, dodatkowo prosimy o podanie szacunkowej ilości powierzchni które będą musiały być poddane wyrównaniu i wygładzeniu tynków, gruntowaniu i malowaniu.”

### **Odpowiedź:**

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu oczekuje, że instalacje na korytarzach mają być prowadzone wtynkowo. W celu wykonania niezbędnych przedmiarów przez Wykonawcę, Zamawiający udostępnia rysunki w formacie DWG, z których można wykonać niezbędne pomiary. Rysunki w formacie DWG w załączniku.

### **Pytanie 6:**

**cyt.:** „Na wizji lokalnej stwierdzono, że w pokojach mieszkalnych są zamontowane oprawy awaryjne, w dokumentacji projektowej jest brak opraw awaryjnych w tych pomieszczeniach. Prosimy o informację czy w pokojach mieszkalnych przewidziane są nowe oprawy awaryjne.”

### ***Odpowiedź:***

Zamawiający nie przewiduje wymiany na nowe tych opraw, które nie zostały wskazane w projekcie.

#### **II.**

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), informuje, że dokonuje zmiany SWZ w następującym zakresie:

- 1) rozdział XVII ust 1 SWZ

*było:*

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni tj. do dnia 15.05.2026 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

*jest:*

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni tj. do dnia 17.05.2026 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- 2) rozdział XVIII ust 1 SWZ:

*było:*

Ofertę należy złożyć poprzez Platformę e-Zamówienia na stronach UZP **do dnia 15.04.2026 r. do godz. 11:00.**

*jest:*

Ofertę należy złożyć poprzez Platformę e-Zamówienia na stronach UZP **do dnia 17.04.2026 r. do godz. 11:00.**

Powyższe zmiany prowadzą do zmiany ogłoszenia nr 2026/BZP 00165059 z dnia 20.03.2026 r., zmienionego ogłoszeniem nr 2026/BZP 00176513 z dnia 30.03.2026 r.

Dokument staje się nieodłączną częścią SWZ. Wszystkie informacje w nim zawarte są wiążące dla Wykonawców i powinny być uwzględnione w składanej ofercie.

Podpisał:

Wiceprezydent Miasta Sopotu

***Michał Banacki***

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

*Załączniki:*

- 1) *Parter*
- 2) *Piętro 1*
- 3) *Pietro 2*
- 4) *Przyziemie*