



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH OPRACOWANIEM			
SYMBOL	NAZWA	POW (m²)	WYKOŃCZENIE POSADZKI
0.23A	LABORATORIUM	36.300000	WYKŁ WINYL
0.23.B	ŚLUZA	22.010000	WYKŁ WINYL DO POM CZYSTYCH
0.23.C	CLEANROOM ISO 7	9.890000	WYKŁ WINYL DO POM CZYSTYCH
SUMA:		68,20	

UWAGI

- WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA KOORDYNACJĘ INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Z INNYMI BRANŻAMI.
- WSZYSTKIE WYMIARY I LOKALIZACJA URZĄDZEŃ SĄ DO SPRAWDZENIA NA BUDOWIE
- WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY WYKONAĆ WŁAŚCIWE BADANIA I POMIARY ODBIORCZE.
- PODANE WARTOŚCI MOCY OKREŚLAJĄ MOC BEZ REZERWY.
- RYSEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INNYMI DOKUMENTAMI M.IN. RYSUNKAMI, OPISAMI TECHNICZNYMI I ZESTAWIENIAMI.

REZERWA MIEJSCA NA POWIĘSZENIE CHILLERA SYSTEMU PRÓŻNIOWEGO CHILLER W DOSTAWIE SPECTROLAB RAZEM Z KOMORĄ (POZA ZAKRESEM PROJEKTU BRANŻY SANITARNEJ.)

120
190 (hp 85cm)

REZERWA MIEJSCA NA POWIĘSZENIE CHILLERA SYSTEMU PRÓŻNIOWEGO CHILLER W DOSTAWIE SPECTROLAB RAZEM Z KOMORĄ (POZA ZAKRESEM PROJEKTU BRANŻY SANITARNEJ.)

120
190 (hp 85cm)

AGREGAT CHŁODNICZY NA SYSTEMOWYM WSPORNIKU ŚCIENNYM POD OKNEM

120
190 (hp 85cm)

AGREGAT CHŁODNICZY NA SYSTEMOWYM WSPORNIKU ŚCIENNYM POD OKNEM

120
190 (hp 85cm)

Symbol:	Typ/nazwa urządzenia instalacji elektrycznej/teletechnicznej:	Ilość:
	Rura osłonowa dobrana do przekroju przewodu/kabla 750N	13 kpl.
	Korytka kablowe KGJ300xH60 na uchwytych WSS300	30 mb
	Kanał podposadzkowy 200/50 – pod warstwą betonu	18 mb
	Przepust przez strop fi40 – zabezpieczony p.poż.	6 kpl.
	Rozdzielnica stojąca RNT 2000x1403x300 IP40 In=400A	1 kpl.
	Rozdzielnica p/t IP31 72M	1 kpl.

WCCS sp. z o.o. ul. Samuela Lindego 7_30 –148 Kraków, Polska
wccsa@protonmail.com regon: 526750768 nip: 6372223337 krs: 0001065291

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
„ADAPTACJA POM. 23 W BUDYNKU M6-BIS POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ NA POTRZEBY CLEANROOM NA TERENIE KAMPUSU PWR PRZY UL. DŁUGIEJ 61-65 WE WROCŁAWIU”

LOKALIZACJA
UL. DŁUGA 61-65, WROCŁAW
NR EW 9/1, OBR 001 STARE MIASTO AM 14, JEDN 026401_1 WROCŁAW

INWESTOR
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
WYBRZEŻE STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 27, 50-370 WROCŁAW

BRANŻA OPRACOWANIA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

TEMAT RYSUNKU
INSTALACJA TRAS KABLOWYCH

PROJEKTANT
MGR INŻ. WITOLD DOLCZEWSKI
UPR. BUD. NR: WKP/0362/POOE/21 W SPECJALNOŚCI INSTALACJI I SIECI ELEKTRYCZNYCH

DATA 21.01.2026 FAZA PW SKALA 1:50 NR RYSUNKU PW-E-005