



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH OPRACOWANIEM			
SYMBOL	NAZWA	POW (m²)	WYKOŃCZENIE POSADZKI
0.23A	LABORATORIUM	36.300000	WYKŁ WINYL
0.23.B	ŚLUZA	22.010000	WYKŁ WINYL DO POM CZYSTYCH
0.23.C	CLEANROOM ISO 7	9.890000	WYKŁ WINYL DO POM CZYSTYCH
SUMA:		68,20	

- UWAGI**
- WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA KOORDYNACJĘ INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Z INNYMI BRANŻAMI.
 - WSZYSTKIE WYMIARY I LOKALIZACJA URZĄDZEŃ SĄ DO SPRAWDZENIA NA BUDOWIE.
 - WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY WYKONAĆ WŁAŚCIWE BADANIA I POMIARY ODBIORCZE.
 - PODANE WARTOŚCI MOCY OKREŚLAJĄ MOC BEZ REZERWY.
 - RYSEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INNYMI DOKUMENTAMI M.M. RYSUNKAMI, OPISAMI TECHNICZNYMI I ZESTAWIENIAMI.

REZERWA MIEJSCA NA POWIĘSZENIE CHILLERA SYSTEMU PRÓŻNIOWEGO CHILLER W DOSTAWIE SPECTROLAB RAZEM Z KOMORĄ (POZA ZAKRESEM PROJEKTU BRANŻY SANITARNEJ.)

120
190 (hp 85cm)

REZERWA MIEJSCA NA POWIĘSZENIE CHILLERA SYSTEMU PRÓŻNIOWEGO CHILLER W DOSTAWIE SPECTROLAB RAZEM Z KOMORĄ (POZA ZAKRESEM PROJEKTU BRANŻY SANITARNEJ.)

120
190 (hp 85cm)

AGREGAT CHŁODNICZY NA SYSTEMOWYM WSPORNIKU ŚCIENNYM POD OKNEM

120
190 (hp 85cm)

AGREGAT CHŁODNICZY NA SYSTEMOWYM WSPORNIKU ŚCIENNYM POD OKNEM

120
190 (hp 85cm)

rolety zewnętrzne całkowicie zaciemniaszące znajdują się w pozycji zamkniętej

B

WCCS sp. z o.o. ul. Samuela Lindego 7-30 -148 Kraków, Polska
wccsa@protonmail.com regon: 526750768 nip: 6372223337 krs: 0001065291

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
„ADAPTACJA POM. 23 W BUDYNKU M6-BIS POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ NA POTRZEBY CLEANROOM NA TERENIE KAMPUSU PWR PRZY UL. DŁUGIEJ 61-65 WE WROCŁAWIU”

LOKALIZACJA
UL. DŁUGA 61-65, WROCŁAW
NR EW 9/1, OBR 001 STARE MIASTO AM 14, JEDN 026401_1 WROCŁAW

INWESTOR
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
WYBRZEŻE STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 27, 50-370 WROCŁAW

BRANŻA OPRACOWANIA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

TEMAT RYSUNKU
INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ SSP

PROJEKTANT
MGR INŻ. WITOLD DOLCZEWSKI
UPR. BUD. NR: WKP/0362/POOE/21 W SPECJALNOŚCI INSTALACJI I SIECI ELEKTRYCZNYCH

DATA 21.01.2026 FAZA PW SKALA 1:50 NR RYSUNKU PW-E-022

Symbol:	Typ/nazwa urządzenia instalacji elektrycznej/teletechnicznej:	Ilość:
	Multisensorowa czujka dymu	3 szt.
	Multisensorowa czujka dymu ze wskaźnikiem zadziałania	3 szt.
	Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP zasilany z pętli dozorowej	1 szt.
	Moduł kontrolno – sterujący 4WE/4WY zasilany z pętli dozorowej	2 szt.
	Sygnalizator optyczno–akustyczny zasilany z pętli dozorowej	3 szt.

Symbol:	Sterowanie modułami WE/WY
1	– zwolnienie blokady drzwi nr 1 – zwolnienie blokady drzwi nr 2 – zwolnienie blokady drzwi nr 3
2	– wyłączenie agregatu nr 1 – wyłączenie agregatu nr 2 – wyłączenie agregatu nr 3