





4x S/FTP kat. 6a (B2Ca)



1x S/FTP kat. 6a (B2Ca)



Symbol:	Typ/nazwa urządzenia instalacji elektrycznej/teletechnicznej:
	Kamera kopułkowa IP wandaloodporna z obiektywem Motor-zoom rozdzielczość 6 MPX, obiektyw motor-zoom, auto-focus, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4, funkcja dzień/noc – filtr IR, zaawansowane funkcje analizy obrazu, WDR z podwójnym skanowaniem przetwornika, dwukierunkowe audio, czułość 0.04 lx (0 lx z włączonym IR), oświetlacz IR, zasięg do 30 m
	Rejestrator np. DS-7732NXI-I4/S Rozpoznawanie twarzy, TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF(wersja 2.2), OTAP 2.0, RS-485 (half-duplex), RS-232, klawiatura, 4 interfejsów SATA obsługujących hot-plug
	Przełącznik sieciowy 24-portowy np. Aruba CX6100F 24G PoE+, wkładki światłowodowe 4SFP+24 x 100Mb/s PoE +2 x 1000Mb/sUPLINK, 1 x 1000Mb/s SFP UPLINK
	UPS moc 1000/900 VA/W, wbudowany pakiet baterii (12V/9Ahx2) LiFePO 4 + karta SNMP, podtrzymanie min. 6 minut

WCCS sp. z o.o. ul. Samuela Lindego 7/30 --148 Kraków, Polska
wccsa@protonmail.com regon: 526750768 nip: 6372223337 krs: 0001065291

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
„ADAPTACJA POM. 23 W BUDYNKU M6-BIS POLITECHNIKI
WROCŁAWSKIEJ NA POTRZEBY CLEANROOM NA TERENIE KAMPUSU
PWR PRZY UL. DŁUGIEJ 61-65 WE WROCŁAWIU”

LOKALIZACJA
UL. DŁUGA 61-65, WROCŁAW
NR EW 9/1, OBR 001 STARE MIASTO AM 14, JEDN 026401_1 WROCŁAW

INWESTOR
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
WYBRZEŻE STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 27, 50-370 WROCŁAW

BRANŻA OPRACOWANIA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

TEMAT RYSUNKU
SCHEMAT SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO

PROJEKTANT
MGR INŻ. WITOLD DOLCZEWSKI
UPR. BUD. NR: WKP/0362/POOE/21 W SPECJALNOŚCI INSTALACJI I SIECI
ELEKTRYCZNYCH

DATA 21.01.2026 FAZA PW SKALA - NR RYSUNKU PW-E-025