



PANEL WENTYLATOROWY

LISTWA ZASILAJĄCA – ZASILANIE Z WYJŚCIA UPS'A

Przełącznica światłowodowa 24–port SC, 19”, 1U

Organizer 19”, 1U

Patch Panel 24–port, kat.6a, 19”, 1U

Patch Panel 24–port, kat.6a, 19”, 1U

Organizer 19”, 1U

REJESTRATOR DS–7732NXI–I4/S

SWITCH zarządzalny np. Aruba CX6100F 24G PoE+, wkładki światłowodowe 4SFP+

Zasilacz UPS 1000 VA/900W 19” LIFEPO 4 + karta SNMP  
podtrzymanie min. 6 min.

GNIAZDO 230V N/T – MONTAŻ Z TYŁU DO SZYNY PIONOWEJ

WCCS sp. z o.o. ul. Samuela Lindego 7/30 – 148 Kraków, Polska  
wccsa@protonmail.com regon: 526750768 nip: 6372223337 krs: 0001065291

PRZEDMIOT OPRACOWANIA  
„ADAPTACJA POM. 23 W BUDYNKU M6-BIS POLITECHNIKI  
WROCŁAWSKIEJ NA POTRZEBY CLEANROOM NA TERENIE KAMPUSU  
PWR PRZY UL. DŁUGIEJ 61-65 WE WROCŁAWIU”

LOKALIZACJA  
UL. DŁUGA 61-65, WROCŁAW  
NR EW 9/1, OBR 001 STARE MIASTO AM 14, JEDN 026401\_1 WROCŁAW

INWESTOR  
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA  
WYBRZEŻE STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 27, 50-370 WROCŁAW

BRANŻA OPRACOWANIA  
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

TEMAT RYSUNKU  
WIDOK ROZMIESZCZENIA URZĄDZEŃ W SZAFIE RACK 14U 19" - PD

PROJEKTANT  
MGR INŻ. WITOLD DOLCZEWSKI  
UPR. BUD. NR: WKP/0362/POOE/21 W SPECJALNOŚCI INSTALACJI I SIECI  
ELEKTRYCZNYCH

DATA 21.01.2026 FAZA PW SKALA - NR RYSUNKU PW-E-031