



R/DYF/DZZ/SZP/243-039/2026/294/AP

Wrocław, 20.02.2026 r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania nr SZP/243-039/2026 o udzielenie zamówienia publicznego na:
Adaptacja pom. 23 w budynku M6-bis Politechniki Wroclawskiej na potrzeby cleanroom przy ul. Długiej61-65 we Wrocławiu.

Na podstawie art. 284 ust. 6 art. oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (*t.j.Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.*) Zamawiający zamieszcza treść pytania wraz z odpowiedzią oraz zmienia treść SWZ i ogłoszenia w poniższym zakresie:

I. Pytania i odpowiedzi

Pyt.1. W formularzu ofertowym jest zapis, że „Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami zawartymi w SWZ SZP/243-039/2026 z wszystkimi załącznikami do SWZ w tym ze wzorem umowy i ewentualnymi informacjami dla Wykonawców, akceptuje je bez zastrzeżeń oraz uzyskał informacje konieczne do przygotowania oferty”.

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji zapisów umownych po wyborze Wykonawcy?

Odp.1: NIE. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji.

Pyt.2. W projekcie wentylacji cały układ Nc1 i Wc1 zaprojektowany jest ze stali AISI 304 (stal nierdzewna) pomimo faktu, że układ ten zamontowany ma być nad stropem pomieszczenia cleanroom, natomiast nawiewniki i wywiewniki są w wykonaniu ze stali, a montowane są w suficie cleanroom i mają styczność z pomieszczeniem cleanroom. Czy tak ma pozostać, czy nie powinno być na odwrót: instalacja nad stropem ze stali ocynkowanej a nawiewniki/wywiewniki ze stali nierdzewnej?

Odp.2: Należy przyjąć wykonanie elementów nawiewnych i wywiewnych w tej samej klasie kwasoodporności, co kanały.

Pyt.3. W zapisach umownych par.11 Rękojmia za wady i gwarancja pkt.18 „Wykonawca wyraża zgodę, aby przeglądy okresowe, serwis, konserwacja urządzeń będących przedmiotem niniejszej umowy wykonywane były przez podmioty wybrane przez Zamawiającego, co pozostaje bez wpływu na prawa Zamawiającego wynikające z gwarancji udzielonej na podstawie niniejszej umowy”.

Prosimy o informację czy serwisowanie urządzeń/instalacji wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych np. filtry w centralach, filtry Hepa w nawiewnikach są poza zakresem Wykonawcy.

Odp.3: Tak, serwisowanie urządzeń/instalacji wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych np. filtry w centralach, filtry Hepa w nawiewnikach są poza zakresem Wykonawcy..

Pyt.4. Na str. 7 opisu technicznego branży sanitarnej jest zapis „Nawiew powietrza realizowany jest poprzez sufitowe nawiewniki wyposażone w tłumiki hałasu oraz regulatory przepływu”. Nawiewniki nie mogą być wyposażone w tłumiki hałasu i regulatory przepływu, rozumiemy, że chodzi o tłumiki i regulatory zamontowane na instalacji nawiewnej..



HR EXCELLENCE IN RESEARCH



Odp.4: Chodzi o spełnienie funkcji realizowanej przez akcesoria tłumiące i regulacyjne i Zamawiający dopuszcza ich wykonanie jako urządzenia kanałowe, pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę akceptacji poprzez porównanie tabelaryczne parametrów akcesoriów projektowanych oraz proponowanych. .

Pyt.5. Na platformie e-Zamówienia przy otwieraniu formularza ofertowego do oferty otwiera się dokument interaktywny, ale z napisem: wzór dokumentu, nie wypełniać. Czy to jest właściwy dokument, który powinniśmy wypełnić przy składaniu oferty?

Odp.5: Tak- właściwy, jednak by móc wypełnić i złożyć dokument, należy uzyskać uprawnienia pełne do korzystania z Platformy e-Zamówienia. Rozdz. X SWZ - pkt. 2. *Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (zamierzający złożyć ofertę) musi posiadać konto z rolą „Wykonawca”, posiadający uprawnienia do składania Ofert, na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont użytkownika oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.*

II. W związku z powyższym

- Zamawiający przesuwają termin składania i otwarcia ofert **do dnia 25.02.2026r.** godzina odpowiednio - składania 10:00, otwarcia 10:15.
- Jednocześnie zmianie ulega termin związania ofertą: do dnia **26.03.2026r.**

Zamawiający informuje, że wszystkie odpowiedzi na zapytania oraz wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

Dyrektor Działu
Zakupów i Zamówień Publicznych
Politechniki Wrocławskiej



HR EXCELLENCE IN RESEARCH



Politechnika Wroclawska
Sekcja Zamówień Publicznych

ul. Smoluchowskiego 19
50-370 Wrocław
Budynek A-5, pokój 409

T: +48 71 320 31 45

bzp@pwr.edu.pl
www.przetargi.pwr.edu.pl

www.pwr.edu.pl

REGON: 000001614
NIP: 896-000-58-51

Nr konta:
37 1090 2402 0000 0006 1000 0434