



LEGENDA:

- gaz (gas)
- - - element budynku oznaczony klasą odporności ogniowej (building element marked with fire resistance class)

LEGENDA:

- 1 - Kondensacyjny kocioł gazowy o mocy nominalnej 60 kW
- 2 - Czopuch  $\varnothing 150/100$

STR - Strop  
SZ - Ściana zewnętrzna  
R - Nośność ogniowa w minutach  
E - Szczelność ogniowa w minutach  
I - Izolacyjność ogniowa w minutach

UWAGA:  
Komin powietrzno-spalinowy  $\varnothing 100/150$  mm wykonany ze stali kwasoodpornej zaprojektowano na zewnętrznej ścianie budynku od strony podwórza. Wentylacja w kotłowni grawitacyjna poprzez kratkę nawiewną i wywiewną. Projektowana długość przewodu DN25 ze stali węglowej połączzonej na zacisk wynosi 43,03 m.

INWESTOR Gmina Ustroń ul. Rynek 1 43-450 Ustroń			
INWESTYCJA Modernizacja budynków komunalnych Kotłownia gazowa w budynku przy ul. Daszyńskiego 64c			
gł. projektant: inż. Marek Babicki	nr uprawnień: 261/83/WBPP	podpis: <i>[Signature]</i>	ul. Piwowska 3 54-066 Wrocław NIP 895-000-70-67
opracował: mgr inż. Katarzyna Golik		<i>[Signature]</i>	nr projektu: 2025-08
			etap: PW
			data: 10.2025r.
			branża: instalacyjna
			symbol rysunku: IS
			skala: 1:50
			nr rys.: 04

Przekrój kotłowni