

GRZP.271.11.2026

Zamawiający:
Gmina Godzianów
ul. Klonowa 5
96 – 126 Godzianów

Dotyczy postępowania: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Płyćwia oraz kanalizacji wód popłucznych w miejscowości Zapady, gm. Godzianów”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający działając w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” - Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Płyćwia oraz kanalizacji wód popłucznych w miejscowości Zapady, gm. Godzianów” - dnia 19.03.2026 r. wpłynęły dwa wnioski dotyczące treści SWZ, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

WNIOSEK NR 1

Pytanie nr 1

Dokumentacja postępowania zawiera decyzje zezwalające na lokalizację sieci wodociągowej na działkach nr ew. 120/3, 120/4, 217, 627, 628 i 769 obręb Płyćwia, zgodnie z którymi miesiąc przed terminem rozpoczęcia robót Inwestor powinien uzyskać zgodę właścicieli ww działek (w formie umowy cywilnoprawnej) na prowadzenie robót oraz umieszczenie sieci wodociągowej

Czy Zamawiający zawarł już umowy z właścicielami działek?

Odpowiedź nr 1

W/w działki stanowią własność Gminy Godzianów. Wykonawca zobowiązany jest, przed rozpoczęciem robót, podpisać umowy na prowadzenie robót drogowych w pasie dróg wewnętrznych, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Godzianów nr 1/2021 z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie określenia zasad i ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasów drogowych dróg wewnętrznych, będących własnością Gminy Godzianów.

Pytanie nr 2

Zgodnie z decyzją DG.68582.366.2025.RB zezwalającą na lokalizację sieci kanalizacyjnej w pasie drogi powiatowej nr 2933E, należy uzyskać zgodę od Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno Drogowych w Łowiczu, Jamno, 99-400 Łowicz na wykonywanie robót na odcinku objętym gwarancją.

Kto jest zobowiązany do uzyskania zgody: Zamawiający czy Wykonawca? Jeżeli należy to do Zamawiającego, czy posiada już taką zgodę?

Odpowiedź nr 2

Do uzyskania zgody od Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno Drogowych w Łowiczu, Jamno, 99-400 Łowicz na wykonywanie robót na odcinku objętym gwarancją zobowiązany jest Wykonawca robót.

WNIOSEK NR 2

Pytanie nr 1

Pytanie 1 – Sieć wodociągowa w m. Płyćwia dz. 769, 770, 745/2, 628, 627, 217

Prosimy o wyjaśnienie ilości sieci wodociągowej PEHD DN 90 w przedmiotowym zamówieniu: zgodnie z przedmiarem robót poz. 21 należy przyjąć 125,10 mb, natomiast zgodnie z opisem w Projekcie Technicznym należy przyjąć 3,8 mb (odcinki odejść hydrantów DN90/DN80).

Odpowiedź nr 1

Zgodnie z pkt. 2.2 SWZ, przedmiary robót, mają jedynie charakter pomocniczy i nie stanowią podstawy do wyceny oferty. Zamawiający informuje, że szczegółowy zakres robót, jakie Wykonawca ma obowiązek wykonać podczas realizacji zamówienia określa dokumentacja projektowa tj. dokumentacja projektowa, stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ.

W przedmiarze robót została omyłkowo wpisana inna długość. W kalkulacji oferty należy przyjąć wartość 3,8 mb. dla odejść hydrantowych – zgodnie z dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik nr 1 do SWZ.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SWZ.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, iż udzielone odpowiedzi i wprowadzone zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, a w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią zmian SWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Wójt Gminy Godzianów

/ - /

Andrzej Mozga