istniejąca tablica oświetleniu hali zlokalizowana na poziomie 0

GOSPODARZE

GOŚCIE

istniejąca krotownica stalowa (pokrycie - układ – bez wskazywania geometrii i profili) – do likwidacji i wymiany wymiana na krotownicę systemową (aluminiową) pod montaż lamp układ pokładowy

STREFA LUKU LODOWEGO - ANALOGICZNIE JAK STREFA

6000

2800

2800

LAWKA KAR

SĘDZIOWIE

LAWKA KAR

LEGENDA OŚWIETLENIA

- oprawa HB LINE C IP65 200W 35500lm 60x90° DMX
- oprawa OS-Q 1.5 IP65 80W 14400lm
- oprawa OS-Q 1.5 IP65 28W 5040lm
- oprawa awaryjna ETL 6W B 850lm 1h AT
- oprawa awaryjna ETL SA B 1h AT

UWAGI:
1. Zasilanie projektowanego oświetlenie należy wykonać z tablicy oświetleniowej TO zlokalizowanej na poziomie -0
2. Instalację prowadzić zgodnie z obowiązującymi zasadami, zachowując koordynację z innymi instalacjami
3. Przejścia kablowi oraz przewodami pomiędzy strefami pożarowymi należy uszczelnić masą ogniochronną
4. Przewody należy prowadzić w korytach kablowych ułożonych na istniejącej konstrukcji hali oraz jeśli jak i będzie taka konieczność – na projektowanej konstrukcji pod oświetlenie usytuowanej nad lodowiskiem

STAN ISTNIEJĄCY - NA PODSTAWIE PROJ. "ATRIUM" PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

Nazwa: PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla FAMILIJNEJ S.K. MODERNIZACJI KRYTEGO LODOWISKA przy ul. MODLNICKIEGO W KRAKOWIE					
Inwestor: Gmina Kraków Zarząd Infrastruktury Sportowej ul. Wł. Sikorskiego 16 30-233 Kraków	Branża:	Imię i nazwisko:	Podpis:	Nr uprawnień:	Zakres:
	Opracował:	MARCIN MARCIŃSKI		MAP/0446/PWOK/15	ARCHITEKTONICZNA
	Sprawdzający projekt:	KAMIL MARCIŃSKI		MAP/0446/PWOK/15	Architektura
	Sprawdzający:	KAMIL MARCIŃSKI		MAP/0446/PWOK/15	Architektura
	Projektant:				
	Projektanci branżowi:				
	Kierownik budowy:				
Temat inwestycji: RZUT POZ TRYBUN - LOKALIZACJA OŚWIETLENIA				Data: 04.2025	
				Skala: 1:100	Nr rysunku: A-02

ARTA MARCIŃSCY ARCHITEKCI
ul. Wł. Sikorskiego 16, 30-233 Kraków, tel. 12 653 2444, biuro@artakrakow.com, fax. 12 653 2445