

MU/WK/WEO25P091425

Zielona Góra, 20-05-2025r.

**Ryszard Kifert**  
**Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane**  
**„BUDMIL”**  
**ul. Stary Kisielin-Dojazdowa 50**  
**66-002 Zielona Góra**

**Dotyczy:** *przebudowy ul. Zbożowej i Dożynkowej w Zielonej Górze polegającej na budowie chodnika, pod względem kolizji z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem elektroenergetycznym.*

1. Prace ziemne w odległości mniejszej niż 3m od naniesionych urządzeń elektroenergetycznych, należy wykonać wyłącznie ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
2. Skrzyżowania i zbliżenia wykonać zgodnie z PBUE i z obowiązującymi normami.
3. Wszelkie prace w pobliżu linii napowietrznych, wykonać zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 Dz.U. 03.47.401 z dnia 19.03.2003.
4. Przed rozpoczęciem robót w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych należy powiadomić Rejon Dystrybucji Zielona Góra z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem na adres e-mail: eozg.sekretariat2@operator.enea.pl.
5. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach zachować minimalne, normatywne poziome i pionowe odległości od linii kablowych.
6. Prace niwelacyjne prowadzić w taki sposób aby zachowana została normatywna głębokość ułożenia linii kablowych od nawierzchni terenu.
7. W przypadku natrafienia na urządzenia elektroenergetyczne nie uwidocznione w uzgodnieniu należy niezwłocznie wstrzymać prace w tym obszarze i zawiadomić pracownika Sekcji Utrzymania w Rejonie Dystrybucji Zielona Góra.
8. Wykonawca i Inwestor ponosi odpowiedzialność karną i materialną za spowodowanie uszkodzeń w sieci elektroenergetycznej w wyniku wykonywanych robót oraz za szkody, które w przyszłości mogą powstać na skutek przeprowadzonych robót.
9. W przypadku konieczności przebudowy urządzeń elektroenergetycznych, (linie kablowe i napowietrzne 0,4 kV) Inwestor wystąpi do Rejonu Dystrybucji Zielona Góra z wnioskiem o wydanie warunków przebudowy, podpisze umowę na przebudowę, opracuje dokumentację techniczną na podstawie zawartej z ENEA Operator Sp. z o.o. umowy i uzyska jej uzgodnienie w ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Zielona Góra. Powyższe należy wykonać własnym kosztem i staraniem.
10. W przypadku konieczności przebudowy urządzeń elektroenergetycznych SN Inwestor wystąpi z wnioskiem do ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Zielona Góra.
11. Ponadto nadmieniam, że w wyniku różnych robót nawierzchniowych jak regulacja szerokości jezdni, chodników itp. należy się liczyć z odchyleniami na planie, dlatego przed przystąpieniem do prac ziemnych, należy wykonać wykopy próbne w celu określenia rzeczywistego przebiegu i głębokości ułożenia sieci elektroenergetycznej oraz podać rzędne od projektowanej nawierzchni chodników i ulic do wierzchu kabli energetycznych lub rur ochronnych i przepustów.
12. Rejon Dystrybucji zastrzega sobie odbiór techniczny przed zasypaniem wykonanych skrzyżowań i zbliżeń z siecią elektroenergetyczną. Termin odbioru, należy uzgodnić z wyprzedzeniem co najmniej 2 dniowym w RD Zielona Góra tel. (68) 373-58-27.
13. Przed przystąpieniem do prac ziemnych ustalić rzeczywiste rzędne posadowienia linii kablowych.
14. Inwentaryzacji linii napowietrznych dokonać we własnym zakresie.
15. Na uzgodnionym terenie znajdują się kable będące na majątku i w eksploatacji innych użytkowników.

Istniejące linie kablowe przebiegające pod projektowanymi zjazdami należy zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi/uzupełnić istniejące przepusty. Przed przystąpieniem do prac na kablach SN 15 kV, pisemnie wystąpić do RD Zielona Góra o wyłączenie ich spod napięcia na czas wykonywania robót. Zabezpieczone kable zgłosić w Enea Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Zielona Góra do sprawdzenia przed zasypaniem. Zgłoszenia dokonać z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.


Prace ziemne pod czynną linią napowietrzną należy wykonać wyłącznie ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Prace sprzętem ciężkim mogą być wykonywane tylko przy linii wyłączzonej.

Strona 1 z 2

W celu wyłączenia linii spod napięcia na czas prowadzenia robót należy wypełnić „Zgłoszenie wykonania pracy przez zewnętrznego wykonawcę” i wysłać skan na adresy mailowe: robert.andrzejewski@operator.enea.pl, rafal.okorowski@operator.enea.pl, eozg.sekretariat2@operator.enea.pl. Zgłoszenia należy dokonać z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Do niniejszego pisma załączamy wzór ww. zgłoszenia.

W załączeniu przesyła się uzgodniony plan przebiegu istniejących i projektowanych urządzeń energetycznych pod numerem 94/2025 z dnia 20-05-2025r.

Uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty wystawienia.



ENEA Operator Sp. z o.o.  
Rejon Dystrybucji Zielona Góra  
Dyrektor

**Dariusz Karnecki**