

Miasto i Gmina Lubowidz
ul. Zielona 10
09-304 Lubowidz

Lubowidz, dn. 18.02.2026 r.

ZP.271.2.2.2026

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: „Wymiana wodomierzy na terenie Miasta i Gminy Lubowidz”

Wyjaśnienia treści SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), w związku ze złożonymi zapytaniami do treści specyfikacji warunków zamówienia, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

1. W SWZ, w rozdziale V – Opis przedmiotu zamówienia, zamawiający wymaga, aby: „wszystkie oferowane przez Wykonawcę wodomierze i moduły radiowe powinny być jednego producenta”. Uważamy, że zapis ten jest ograniczający i wygórowany, ponieważ: • mniejsi dostawcy, którzy oferują tylko np. wodomierze lub moduły radiowe jednej marki, nie mogą złożyć oferty, co może ograniczyć liczbę ofert i wpłynąć na cenę; • na rynku istnieją różne systemy wodomierzy i modułów radiowych, które są kompatybilne między sobą, a wymóg jednego producenta wyklucza korzystniejsze, nowsze lub tańsze rozwiązania; • koncentracja zamówienia u jednego producenta może wpłynąć na cenę i warunki serwisowe, ograniczając elastyczność zamawiającego w późniejszej eksploatacji. Wnioskujemy o zmianę zapisu na następujący: „Wszystkie oferowane wodomierze powinny umożliwiać zamontowanie przynajmniej trzech modułów radiowych różnych producentów, w tym między innymi: AIUT, METERING, GLOBETREE lub innych, kompatybilnych z systemem. Zapis ten ma na celu zapewnienie elastyczności zastosowania modułów radiowych i nie ogranicza konkurencji wyłącznie do producentów wodomierzy”. Taka zmiana: • zwiększa konkurencję – umożliwia start producentom wodomierzy współpracującym z różnymi modułami radiowymi; • pozostawia elastyczność techniczną – zamawiający nadal może wybrać wodomierze zgodne z istniejącą infrastrukturą; • nie ogranicza rynku tylko do producentów wodomierzy jednej marki, przy zachowaniu kompatybilności systemowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zapis „wszystkie oferowane przez Wykonawcę wodomierze i moduły radiowe powinny być jednego producenta” należy interpretować w ten sposób, że wszystkie oferowane wodomierze muszą pochodzić od jednego producenta oraz wszystkie

oferowane moduły radiowe muszą pochodzić także od jednego producenta, przy czym producent wodomierzy może być inny niż producent modułów radiowych.

Pytanie 2:

2. W jaki sposób producent powinien udowodnić, że liczydło wodomierza spełnia wymagania normy IP68?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokumenty wymagane do odbioru przedmiotu zamówienia zostały wskazane w § 2 ust. 4 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Zatwierdził:

Burmistrz Miasta i Gminy Lubowidz
/-/ Jarosław Czaplński
18.02.2026 r.