

Uzdrowisko Kołobrzeg S.A.
ul. Ściegiennego 1
78-100 Kołobrzeg
PL-NIP: 6710101676
PL-REGON: 000288171

Nr ogłoszenia: 2026/BZP 00138781

Nazwa zamówienia: **Remont 10 łazienek w pokojach w Sanatorium Uzdrowskim PERŁA BAŁTYKU w Kołobrzegu**

Identyfikator postępowania: DPZ/271/07/2026

Odpowiedzi na pytania do zapisów SWZ:

Pytanie nr 1

Czy trzeba skuwać posadzkę prefabrykowaną w łazience, czy można tylko wykuć próg wejściowy i tym zniwelować różnicę wysokości między łazienką a pokojem?

Odpowiedź:

Jeśli montaż odpływu liniowego zakłada kucie posadzki, należy wykuć całą posadzkę, nie tylko próg wejściowy. Chcemy uniknąć montowania brodzika. Pod spodem jest płyta żerańska, po podkuciu pod syfon odpływu liniowego i po wylaniu wylewki pod podłogę wykonać prawidłowe uszczelnienie za pomocą folii w płynie do wys. min. 2m oraz taśm we wszystkich narożnikach.

Pytanie nr 2

Czy trzeba położyć całą nową instalację elektryczną?

Odpowiedź:

Tak, należy położyć instalację zasilającą od pionu w szachcie do rozdzielnicy w przedpokoju (3 żyłowy przewód 4mm²), należy położyć nową instalację od rozdzielnicy do oświetlenia, do wentylatora wyciągowego, do gniazd i zabezpieczyć bezpiecznikami oraz zabezpieczeniem różnicowo - prądowym. Jeśli rozdzielnica w danej lokalizacji będzie zbyt mała, należy wymienić rozdzielnicę.

Pytanie nr 3

Kto jest odpowiedzialny za montaż i demontaż całej instalacji ppoż?

Odpowiedź:

Demontaż i montaż głośnika DSO zostanie wykonany przez naszego pracownika, instalację należy zabezpieczyć podczas remontu i umożliwić ponowne podłączenie głośnika.

Pytanie nr 4

Czy drzwiczki rewizyjne w szachcie mogą być w mniejszym wymiarze, np. 45x45 cm dla zachowania lepszej estetyki?

Odpowiedź:

**Drzwiczki powinny być zamontowane na wysokości zaworów i umożliwiać dojście do nich.
Akceptujemy wymiar drzwiczek rewizyjnych 45x45cm.**

Pytanie nr 5

Czy można zastosować odpływ liniowy o długości 100 cm na całej długości prysznicza?

Odpowiedź:

Tak, zmieniamy na odpływ 100cm.

Pytanie nr 6

Czy można zastosować inne lustro, tj. o wymiarze umywalki 80 cm?

Odpowiedź:

Tak, zmieniamy na wymiar 80cm.

Pytanie nr 7

Czy można zastosować kinkiet prosty?

Odpowiedź:

Tak, zmieniamy na kinkiet prosty.