

Osjaków, dnia 8 kwietnia 2026 r.

Zamawiający: **Gmina Osjaków**
Adres: 98-320 Osjaków, ul. Targowa 26
NIP: 8321972722
REGON: 730934677
Tel. + 48 43 842 33 91
Strona internetowa: <https://bip.osjakow.pl/>
E-mail: sekretariat@osjakow.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek: 8⁰⁰ – 16⁰⁰; wtorek – piątek: 7³⁰ – 15³⁰

Nr nadany sprawie: **RIZ.271.2.2026**

Do wszystkich zainteresowanych:

dotyczy: prowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Termomodernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Raduczycach**
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2026/BZP 00171850/01 z dnia 25.03.2026 r.

Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

- I. Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1

1/ W wykazie robót do realizacji opisanych w ogłoszeniu oraz w projekcie umowy jest zapis: "regulacja układu c.o.". Proszę o wyjaśnienie na czym ma ta regulacja polegać?

Odpowiedź:

Regulacja ma na celu zrównoważenie hydrauliczne, dobór i korekta nastaw instalacji w związku ze zmianą zapotrzebowania na ciepło.

Pytanie nr 2

2/W opisie w PFU dotyczącym kolorystyki elewacji jest zapis ; "kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym". Proszę o, choćby ogólne, określenie czy to mają być kolory w jasnej tonacji czy bardziej nasycone barwy. Ma to znaczący wpływ na cenę tynku cienkowarstwowego elewacyjnego. Czy dół (cokół) budynku też ma być wykończony tynkiem silikonowych czy ma być mozaikowy?

Odpowiedź:

Należy przyjąć do wyceny tynk w pierwszej grupie cenowej producenta systemu, detale w kolorze czerwonym.

PFU strona 16 – „Tynk mozaikowy (strefa cokołowa) – ziarno – 1,4-2,0 mm, baza: wodna dyspersja żywic syntetycznych z kolorowymi wypełniaczami mineralnymi.”

Pytanie nr 3

3/ Proszę o określenie do czego ma służyć i jaka powierzchnia??. podłoga z płyt OSB na docieplonym wełną poddaszu nieużytkowym

Odpowiedź:

Powierzchnia wykonania podłogi analogicznie jak powierzchnia ocieplania.

Pytanie nr 4

4/ Po przyklejeniu styropianu do ścian zostanie "utopiona" w styropianie furtka, która jest przy ścianie. Czy w wycenie uwzględnić jej przesunięcie?

Odpowiedź:

Należy uwzględnić przesunięcie furtki.

Pytanie nr 5

5/Czy panele fotowoltaiczne mają być montowane na dachu czy na gruncie? W PFU na str.22 jest opis, że konstrukcja nośna paneli posadowiona na gruncie, a w załączniku - szkic - koncepcja w "widoku" z góry mamy usytuowanie modułów na dachu.

Odpowiedź:

Lokalizacja paneli PV na dachu budynku

II. Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) dokonuje zmiany treści SWZ w poniższym zakresie:

1) XXI Opis sposobu i termin składania ofert ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale XX ust. 16 SWZ należy złożyć w terminie do dnia **13 kwietnia 2026 r. do godziny 10:00**

2) XXII Termin związania ofertą ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **12.05.2026 r.**

3) XXIV Termin otwarcia ofert ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **13 kwietnia 2026 r. o godzinie 10:30.**

BURMISTRZ

Renata Kostrzycka