

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

<i>Termin wpływu wniosku</i>	24 lutego 2026 r. (wniosek nr 1)
<i>Zamawiający</i>	Gmina Strzelce Opolskie
<i>Nazwa zamówienia</i>	Renowacja placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7 w Strzelcach Opolskich
<i>Znak sprawy</i>	RZP.271.2.2.2026

Zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (zw. dalej ustawą PZP), Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SWZ.

Wniosek 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zamiast nawierzchni z płyt SBR/EPDM wykonać nawierzchnię bezpieczną poliuretanową wylewaną w całości o konstrukcji warstw: warstwa amortyzująca SBR + warstwa użytkowa EPDM. Nawierzchnie wylewane wyglądają o wiele bardziej estetycznie, są bardziej trwałe i łatwiejsze do utrzymania w czystości niż nawierzchnie z płyt.

Zapisy specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w pkt. 1.3 przewidują możliwość wykonania nawierzchni bezpiecznej wylewanej, przy czym należy zachować określone tam parametry techniczne- grubości warstw i współczynnik upadku HIC (1,3 m).
