




Szczegóły/detal: Złącze dla wewnętrznego uziemienia obiektu



Sposób montażu koryta na dachu

- 1 – koryto kablowe
- 2 – pokrywa stalowa
- 3 – podkładka z nakrętką
- 4 – podpora dachowa



 Dąbrowka 13 A, 42-110 Popów NIP 574-467-99-56 IDS 203438331	TEMAT ZADANIA	Poprawa efektywności energetycznej budynku kuchni szpitalnej Szpitala Wojewódzkiego im K.S. Wyszyńskiego w Łomży		
	OBIEKT ADRES	BUDYNEK KUCHNI SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W ŁOMŻY ul. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża		
	TEMAT RYS.	PLAN INSTALACJI UZIEMIENIA, ODGROMOWCEJ I PV NA DACHU		
	B. ELEKTRYCZNA - PROJEKTANT	mgr inż. Tomasz Soluch nr upr. SLK/1079/P00E/05	DATA SKALA	25.03.2024 1:100
B. ELEKTRYCZNA - SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Adam Panicz nr upr. SLK/0622/PW0E/05	NR RYS.	E.14	