



- LEGENDA OPRAW ISTNIEJĄCYCH:
- A - oprawa świetłkowa typ 2200TL METALMEK 1x36W szczelna
 - B - oprawa świetłkowa typ 2200TL METALMEK 2x36W szczelna
 - C - oprawa świetłkowa typ 3200 PAR99 METALMEK 4x18W
 - D - oprawa świetłkowa typ D190 ES SYSTEM 1x13W szczelna
 - E1 - oprawa żarowa typ D190 ES SYSTEM 1x40W 24V
 - E2 - oprawa żarowa typ plafoniera 1x25W 24W "wyście"
 - F - oprawa świetłkowa typ BN240 2x36W
 - G1 - oprawa żarowa typ OKn-1 60W
 - G2 - oprawa żarowa typ OKn-2 150W
 - K - oprawa żarowa typ SOK100 100W

Dąbrówka 13 A, 42-110 Popów NIP 574-167-89-56 IDZ 240318331	TEMAT ZADANIA	Poprawa efektywności energetycznej budynku kuchni szpitalnej Szpitala Wojewódzkiego im K.S. Wyszyńskiego w Łomży			
	OBIEKT ADRES	BUDYNEK KUCHNI SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W ŁOMŻY ul. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża			
	TEMAT RYS.	PLAN INSTALACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO - PIWNICA			
	B. ELEKTRYCZNA - PROJEKTANT	mgr inż. Tomasz Soluch nr upr. SLK/1079/POOE/05	DATA	25.03.2024	
MP projekt	B. ELEKTRYCZNA - SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Adam Panicz nr upr. SLK/0622/PWOOE/05	SKALA	1:100	
			NR RYS.	E.3	