



głębokość 99 mm

Charakterystyka obudowy:
- rozdzielnica ścienna GOLF,
- głębokość 99 mm,
- norma: PN-EN 61439-3
- prąd znamionowy In: 63A,
- stopień ochrony:
z drzwiami IP40, bez drzwi IP30,
- klasa ochronności II,
- odporność uderowa IK07,
- kolor: RAL 9010,
- napięcie pomiarowe AC 400V / 50 Hz,
- drzwi pełne / transparentne,
materiał:
tworzywo sztuczne,
badanie palności metodą rozżarzonego drutu 650'.

<div>Dąbrówka 13 A, 42-110 Popów NIP 574-167-89-56 IDS 240318331</div> <div>MPprojekt</div>	TEMAT ZADANIA	Poprawa efektywności energetycznej budynku kuchni szpitalnej Szpitala Wojewódzkiego im K.S. Wyszyńskiego w Łomży			
	OBIEKT ADRES	BUDYNEK KUCHNI SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W ŁOMŻY ul. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża			
	TEMAT RYS.	SCHEMAT IDEOWY TABLICY TO-3N			
	B. ELEKTRYCZNA - PROJEKTANT	mgr inż. Tomasz Soluch nr upr. SLK/1079/POOE/05		DATA	02.05.2024
				SKALA	-/-
	B. ELEKTRYCZNA - SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Adam Panicz nr upr. SLK/0622/PWOE/05		NR RYS.	E.21