



Urząd Miejski w Jastrzębiu

Plac Niepodległości 5, 26-502 Jastrzęb

tel. (48) 628 48 60 fax. (48) 628 48 61

www.jastrzab.com.pl, e-mail: sekretariat@jastrzab.com.pl

IT.271.1.2026

Jastrzęb, dn. 18.02.2026 r.

WYKONAWCY

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „**Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jastrzęb**”. Na podstawie art. 284 ust 2, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024, poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający: Gmina Jastrzęb, Pl. Niepodległości 5, 26-502 Jastrzęb, przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie 1.

W projekcie zagospodarowania terenu jest informacja, że na terenie obiektu znajduje się boisko do piłki siatkowej plażowej (przeznaczone do rozbiórki). Czy Zamawiający mógłby doprecyzować co wchodzi w skład boiska do rozbiórki tj. słupki, obrzeża betonowe wokół boiska oraz jaka ilość m³ piachu jest do usunięcia?

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że na terenie objętym inwestycją nie funkcjonuje już boisko do piłki siatkowej plażowej w rozumieniu obiektu z wyposażeniem (brak słupków oraz obrzeży betonowych). Na terenie znajduje się jedynie pozostałość w postaci pola o powierzchni ok. 20 m² wypełnionego piaskiem. Objętość piasku do usunięcia wynosi około - 5 m³.

Pytanie 2.

W projekcie zagospodarowania terenu jest informacja, dotycząca zastosowanych urządzeń, że stalowe elementy konstrukcji urządzeń powinny być ocynkowane ogniowo oraz malowane proszkowo w celu zagwarantowania wysokich walorów estetycznych i odporności na zmienne warunki atmosferyczne. Natomiast w opisie przedmiotu zamówienia – plac zabaw zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (z wyłączeniem stali nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskowania lub śrutowania, następnie fosforanowania żelazowego i nałożenia podkładu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakości przemysłowymi farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL, nadaje powierzchni twardość chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duże walory estetyczne. Czy Zamawiający dopuszcza alternatywnie obie formy zabezpieczenia antykorozyjnego urządzeń? Czy Zamawiający przewiduje jakąś formę weryfikacji tego typu zabezpieczeń antykorozyjnych np. w formie certyfikatu malowania, świadectwa technicznego cynkowania ogniowego?

Odpowiedź 2 :

Zamawiający dopuszcza alternatywnie obie formy zabezpieczenia antykorozyjnego urządzeń oraz będzie wymagał przedstawienia certyfikatów i/lub świadectw odpowiedniego wykonania powłok antykorozyjnych.



Urząd Miejski w Jastrzębiu

Plac Niepodległości 5, 26-502 Jastrzęb

tel. (48) 628 48 60 fax. (48) 628 48 61

www.jastrzab.com.pl, e-mail: sekretariat@jastrzab.com.pl

Pytanie 3.

W SWZ występuje zapis „Zamawiający wymaga podania szczegółowych danych technicznych, Wykonawca zobowiązany jest do załączenia specyfikacji technicznej (np. karty technicznej, opisu producenta, broszury technicznej) potwierdzającej parametry oferowanego wyrobu wraz z odpowiednimi certyfikatami”, natomiast w projekcie umowy wykazane są jakie dokumenty wchodzi w skład dokumentów odbiorowych: tj. certyfikaty lub deklaracje zgodności z PN lub aprobatą techniczną dla wszystkich wyrobów zabudowanych. Czy Zamawiający dopuszcza w skład dokumentów załączonych do oferty oraz dokumentów odbiorowych (w późniejszym etapie): certyfikatów w przypadku Części 1 – Plac zabaw w miejscowości Orłów urządzeń zabawowych, a deklaracji w przypadku Części 2 – Obiekty małej architektury na plaży w Jastrzębiu.

Odpowiedź 3:

Zamawiający wyjaśnia, że:

Na etapie składania ofert Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty przedmiotowych środków dowodowych w postaci szczegółowych danych technicznych oferowanych urządzeń, w tym kart technicznych, opisów producenta, broszur technicznych itp., potwierdzających spełnianie wymagań określonych w SWZ.

Dokumenty wskazane w projekcie umowy jako dokumenty odbiorowe (tj. certyfikaty, deklaracje zgodności z PN, aprobaty techniczne itp.) należy przedłożyć na etapie realizacji zamówienia – przed odbiorem robót/dostaw.

Zamawiający dopuszcza:

- w zakresie Części 1 – Plac zabaw w miejscowości Orłów – przedłożenie certyfikatów dla urządzeń zabawowych,
- w zakresie Części 2 – Obiekty małej architektury na plaży w Jastrzębiu – przedłożenie deklaracji zgodności dla zastosowanych wyrobów,

- pod warunkiem że dokumenty te będą potwierdzały zgodność wyrobów z obowiązującymi normami oraz przepisami prawa i zostaną złożone zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ i projekcie umowy.

Pytanie 4.

Jakich certyfikatów Zamawiający będzie wymagał: certyfikaty potwierdzone akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji czy certyfikaty bez akredytacji?

Odpowiedź 4:

Zamawiający wymaga, aby certyfikaty potwierdzające zgodność wyrobów były wydane przez jednostki posiadające stosowną akredytację, w szczególności akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) lub równoważną akredytację właściwej jednostki w innym państwie członkowskim UE.

Certyfikaty wydane przez podmioty nieposiadające akredytacji nie będą uznawane jako spełniające wymagania Zamawiającego.

Udzielone odpowiedzi nie powodują konieczności zmiany terminu składania ofert. Niniejsza odpowiedź nie stanowi zmiany treści SWZ, lecz jej doprecyzowanie.