

BILANS MOCY ul.PALMOWA 2m2

Bilans mocy

Tabela 1												
Lp.	Obiekt	Rodzaj odbioru	Moc inst. (kW)	kz	cos fi	tg fi	moc czynna P (kW)	moc bierna Q (kVAr)	moc pozorna S (kVA)	Prąd obliczeniowy [A]	Zabezpieczenie (typu)	Przewody
BUDYNEK												
WLZ, KLATKA												
1	4*TM(7kW)+TM(12Kw)	Mieszkania	40,00	0,657	0,93	0,40	26,28	10,39	28,26	41	--	--
	ADM 4 kW	klatka schodowa	4	1,000	0,93	0,40	4,00	1,58	4,30			
		RAZEM	44,00	0,688	0,93	0,40	30,3	11,97	32,6	47	3x50A	LgY4x16mm

projektował: mgr inż. Piotr Markowski
 upr. nr ZAP/0218/POOE/11
 sprawdził: mgr inż. Mariusz Piątkowski
 upr. nr ZAP/0125/PWOE/11
 sporządził: mgr inż. Michał Anders