



Sucha Beskidzka 27.03.2026r.

WZ. 272.6.2026.1

Uczestnicy postępowania
Nr WZ.272.6.2026

Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na zadanie: Przebudowa kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkół im. W. Goetla w miejscowości Maków Podhalański

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści specyfikacji warunków zamówienia.

W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownej odpowiedzi. Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Pytanie 1. Czy można prosić o doprecyzowanie pomp obiegowych, bo wskazane w przedmiarze mają jakieś nierealne wartości, a na rzutach są jeszcze inne. Ewentualnie prośba o zapotrzebowanie na moc poszczególnych obiegów tak żeby można było samemu sobie to zaprojektować.

Odpowiedź: Należy przyjąć pompy obiegowe o parametrach nie gorszych lub lepszych opisane na rysunku nr 04. Nie posiadamy informacji o zapotrzebowaniu mocy na poszczególne obiegi.

Pytanie 2. Jaki zasobnik CWU przyjąć do oferty: na rysunkach jest 1 wężownicowy, w przedmiarze 2 wężownicowy. Czy konieczne jest aby miał miedzianą wężownicę ?

Odpowiedź: Należy przyjąć zasobnik CWU z 2 wężownicami miedzianymi wg opisu w przedmiarze robót.

Pytanie 3. Na których ścianach jest do wymiany styropian na wełnę ?

Odpowiedź: Na ścianach wg opisu pkt 3.8.1, rys nr 02, na wysokości do stropu kotłowni + 0,30 m (grubość stropu).

Pytanie 4. proszę o potwierdzenie czy poz. nr 87 ma być "0 m"

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że poz. nr 87 wynosi 0 m.

Stosownie do art. 284 ust 6 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia niniejsze wyjaśnienia i zmiany na stronie internetowej prowadzonego postępowania i są one dla Wykonawców wiążące.

z poważaniem

STAROSTA SUSKI
mgr Józef Bałos