



Sucha Beskidzka 30.03.2026r.

WZ. 272.6.2026.2

Uczestnicy postępowania
Nr WZ.272.6.2026

Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na zadanie: Przebudowa kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkół im. W. Goetla w miejscowości Maków Podhalański

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 3 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści specyfikacji warunków zamówienia.

W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownej odpowiedzi. Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Pytanie 1. W kotłowni znajduje się armatura która była w ostatnim czasie wymieniana - m.in. nowa pompa grundfos (na obiegu zasilania szkoły, poradni i sali gimnastycznej oraz nowe pompy przy kotle) - czy te elementy po demontażu mają być zamontowane ponownie, czy też mają być zastąpione przez nowe

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na etapie postępowania należy przyjąć do wyceny wymianę nowych pomp obiegowych, zgodnie z przedmiarem robót oraz dokumentacją projektową. Jednocześnie Zamawiający nie wyklucza wykorzystania niektórych istniejących komponentów. Ewentualne zastosowanie istniejących pomp będzie wymagało stosownej modyfikacji umowy. W każdym wypadku Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe działanie instalacji w przypadku zastosowania pomp istniejących.

Pytanie 2. Proszę o doprecyzowanie czy na połączeniach z istniejącą instalacją jakaś część rur ma być wymieniona, czy zakres objęty przetargiem ogranicza się tylko do wnętrza pomieszczenia kotłowni.

Odpowiedź: Zakres obejmuje wymianę rur za ścianą kotłowni, tak aby wydzielić obieg poradni i sali gimnastycznej.

W związku z powyższymi modyfikacjami zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert na dzień **02.04.2026r. do godz. 11:00- składanie ofert, natomiast otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.04.2026 r. o godz. 12:00.**

Zmianie ulegają następujące zapisy SWZ:

- Rozdz. 9 pkt 9.1 swz otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w sposób określony w rozdz. 8 SWZ nie później niż do dnia **02.04.2026 r. do godz. 11:00**”

- Rozdz. 9 pkt 9.4 swz otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **02.04.2026 r. o godz. 12:00** przy użyciu Platformy e-Zamówienia.

- Rozdz. 10 pkt 10.1 swz otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 30.04.2026 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”



- w § 20 ust. 1 Projektowanych postanowień umowy (Załącznika nr 3 do SWZ) dodaje się ppkt 4 w brzmieniu:

„możliwości wykorzystania istniejących elementów instalacji, pod warunkiem protokolarnego stwierdzenia ich wystarczającego stanu technicznego, przydatności i zgodności z rozwiązaniami projektowymi, a także utrzymaniu uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi Wykonawcy. Przedmiotowe zmiany zostaną rozliczone zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego kosztorysem różnicowym obejmującym wartość i zakres robót zamiennych.”

Stosownie do art. 284 ust 6 oraz art. 286 ust. 5 i ust. 7 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia niniejsze wyjaśnienia i zmiany na stronie internetowej prowadzonego postępowania i są one dla Wykonawców wiążące.

z poważaniem

STAROSTA SUSKI
mgr Józef Bałos